



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-1030/01.12.2016г.

До
НЕК ЕАД
Предприятие Водноелектрически централи

ОТНОСНО: *Изменение на разрешително за водовземане № 1123/13.08.2002г. за водовземане от повърхностен воден обект- яз.Ивайловград с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ Ивайловград, в частта „Цели” – добавяне на нова цел – „други цели (битово водоснабдяване)”*

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1030/26.10.2016г. на РИОСВ-Хасково за изменение на разрешително за водовземане № 1123/13.08.2002г. за водовземане от повърхностен воден обект- яз.Ивайловград с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ Ивайловград, в частта „Цели” – добавяне на нова цел – „други цели (битово водоснабдяване)”, на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изменението на разрешително за водовземане № 1123/13.08.2002г. за водовземане от повърхностен воден обект- яз.Ивайловград с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ Ивайловград, в частта „Цели” – добавяне на нова цел – „други цели (битово водоснабдяване)”, което е свързано с монтирането на мобилна пречиствателна станция за битови води попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

След преглед на представената информация става ясно, че изграждането на водоснабдителната система на централата и прилежащите към нея сгради – административна и помощна е извършено преди 10 години, като през 2015 г. е извършен ремонт на системата. В района на централата няма изградени водопреносни мрежи на „ВиК“ дружества. Това налага да се използват водите и за битови нужди. С цел предпазване на здравето на хората е предвидено монтиране на мобилна пречиствателна станция, която ще пречиства водите, използвани за битови нужди след фин самопречистващ филтър. Водното количество и лимит на ползваната вода, дадени в разрешителното за водовземане № 1123/13.08.2002 г., остава непроменен. Формираните отпадъчни води от дейността на обектите, след осигурено минимално първично пречистване (на обектите има монтирани 2 локални пречиствателни станции) ще се заустват посредством два различни потока в р. Арда. Проектното максимално денонощно водно количество зауствани битови отпадъчни води по потоци няма да надвиши 10 м³ на ден и съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 4, т. 1 от Закона за водите не се изисква разрешително за ползване на воден обект.

Имотът № 000053, в който се намира ВЕЦ Ивайловград, **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни”** приета с Решение на МС №122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена зона **BG0002106 „Язовир Ивайловград“**, обявен със Заповед № РД-845/17.11.2008г. за опазване на дивите птици.



При проверка за допустимост по чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционното предложение е **допустимо** при спазване на режима на защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград“ определен със заповедите за обявяването им, както и от гледна точка на ПУРБ на ИБР в случай че предвидените пречиствателни станции са с параметри и капацитети, позволяващи пречистването на водите до степен която не влошава състоянието на водоприемника на отпадъчните води и представяне в БДИБР на информация за вида и технологията на предвиденото съоръжение за пречистване на питейни води, както и количеството и характера на формираните отпадъчни води.

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не са налични основания да се счита, че предвижданите дейности могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следното:

- Не се предвижда увеличаване на водното количество и лимит на ползваната вода.
- Не се предвижда изграждане на нови съоръжения за пречистване на отпадъчни води, на обектите има монтирани две локални пречиствателни станции, които се експлоатират.
- Ще се монтира само мобилна пречиствателна станция за пречистване на водите, които ще се използват за битови нужди.

Предвид гореизложеното **не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС** за така заявеното инвестиционно предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни“** и **BG0002106 „Язовир Ивайловград“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково