



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-509/17.12.2014г.

До  
инж.Георги Иванов  
Община Хасково  
пл."Общински" №1  
гр.Хасково

**ОТНОСНО:** Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на ОУ „Иван Рилски, в УПИ I, кв.320 ПИ 77195.712.75, гр.Хасково, по проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в община Хасково” по ОПРР 2007-2013г.

**Уважаеми г-н Иванов,**

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-509/12.12.2014г. на РИОСВ-Хасково за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на ОУ „Иван Рилски, в УПИ I, кв.320 ПИ 77195.712.75, гр.Хасково, по проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в община Хасково” по ОПРР 2007-2013г., на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за реконструкция на ОУ „Иван Рилски, в УПИ I, кв.320 ПИ 77195.712.75, гр.Хасково, по проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в община Хасково” по ОПРР 2007-2013г., попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

По инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуваща четири/пет етажна училищна сграда и едноетажна сграда за спорт, без да се извършва ново строителство. Предвиждат се вътрешни ремонти, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворното пространство. Застроената площ по проекта е 2340,40м<sup>2</sup>. Няма необходимост от изграждане на нови ВиК и ел.връзки. Съгласно проекта по част ОВК на мястото на старото котелно се разработва ново с газови котли за подов монтаж, кондензен тип, окомплектовани с табло за автоматика, модулираща газовата горелка, предпазна група, затворен разширителен съд. Предвижда се и алтернативно отопление чрез използване на нафтова горелка. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат извозени до съответните площадки, а битовите отпадъци ще се извозват от организираното сметосъбиране.

Имот № 77195.713.75 по КК на гр.Хасково, в който ще се извършат предвидените ремонтни дейности **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както **и в защитени зони** от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до въпросния имот е защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни”**, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. (приблизително 1030 м.) за опазване на природните местообитания.



При така представената информация посочените дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

**инж. Д. Илиев**  
**Директор на регионална инспекция по**  
**околната среда и водите- Хасково**