



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-75/22.02.2016г.

До „ЕВН България ЕР“ ЕАД

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване на «Жилищна сграда с гаражи, секция В» в УПИ VI - 782, кв. 48 по ПУП на гр. Момчилград, община Момчилград, обл. Кърджали

Уважаеми г-н Чешширов,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-75/16.02.16г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване на «Жилищна сграда с гаражи, секция В» в УПИ VI - 782, кв. 48 по ПУП на гр. Момчилград, община Момчилград, обл. Кърджали попада в обхвата на **чл.2,ал.2** от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на подземна кабелна линия 0,4 kV с дължина на трасето 21 м. Трасето на кабела е разположено изцяло в УПИ VI - 782, кв. 48 по ПУП на гр. Момчилград, обл. Кърджали. Кабелната линия се полага в изкоп с дълбочина 0,8 м и широчина 0,4 м под тротоари или терени, където не се движат превозни средства или в изкоп с дълбочина 1,1 м и широчина 0,4 м в останалите случаи. Изкопите се извършват предимно ръчно. Не се предвижда ползването на взрив.

УПИ VI - 782, кв. 48 по ПУП на гр. Момчилград, община Момчилград, обл. Кърджали предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001032 „Родопи Източни”, за опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

Посочените по - горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване на «Жилищна сграда с гаражи, секция В» в УПИ VI - 782, кв. 48 по ПУП на гр. Момчилград, обл. Кърджали, с възложител „ЕВН България ЕР“ ЕАД, гр. Пловдив **не попадат** в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони от мрежата



„Натура“ 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона е BG0001032 „Родопи Източни“, за опазване на природните местообитанията.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за „Външно електрозахранване на «Жилищна сграда с гаражи, секция В» в УПИ VI - 782, кв. 48 по ПУП на гр. Момчилград, община Момчилград, обл. Кърджали е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Л. Дайновски

*за Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково*

(Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. на Директора на РИОСВ-Хасково)