



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изм. №ПД-244/10.07.2017г.

До
Лея Плюс ООД

ОТНОСНО: Изграждане на трафопост 2X630kVA, 20/0.4kV в ПИ № 080383 в землището на с. Чорбаджийско, общ. Кирково.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. № ПД-244/03.07.2017г. на РИОСВ-Хасково за инвестиционно предложение за изграждане на трафопост 2X630kVA, 20/0.4kV в ПИ № № 080383 в землището на с. Чорбаджийско, общ. Кирково, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на трафопост 2X630kVA, 20/0.4kV в ПИ № № 080383 в землището на с. Чорбаджийско, общ. Кирково, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

След преглед на постъпилата информация с уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-244/03.07.2017г. и представената допълнителна информация с писмо с вх. № ПД-244(1)/10.07.2017г. става ясно, че с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на трафопост в ПИ 080383 находящ се в землището на село Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали. Целта на инвестиционното предложение е разширение по електрическа мощност за нуждите на производствената дейност на фирмата. Сградата на трафопоста ще е едноетажна - тип зидана със застроена площ 52,4 кв.м. и размери 11,67/4,5м., като плочата на фундамента е повдигната от кота терен, с оглед охлаждане на трансформаторите и за преминаване на кабели. Всички врати ще се отварят навън. Ще се използва кабелна линия 20kV с дължина 10м., разположена в трафопоста. Трафопостът включва два трансформатора по 630kVA, с вместителност на маслото за всеки един от тях 310 кг. трансформаторно масло. За всеки един трансформатор е предвиден бетонен маслоприемник с обем по-голям от обема на маслото и праг проектиран за пълния обем на маслото. Предвидена е решетка и слой чакъл с дебелина 0,25 метра.

Имот № 080383, с площ 7,942 дка, НТП машинна станция в землището на с. Чорбаджийско, общ. Кирково **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имота предмет на инвестиционното предложение е **защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“** приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Предвид гореизложеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.**



С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

За Директор:

инж. Л.Дайновски

*Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. на
Директора на РИОСВ-Хасково*