



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-291/02.08.2017г.

До
Булсатком ЕАД

ОТНОСНО: *Изграждане на трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за ниско напрежение през ПИ №№ 000799 и 000554 в землището на с.Крепост, общ.Димитровград за ел.захранване на базова станция НКV163(Крепост) от мобилната електронна съобщителна мрежа на Булсатком ЕАД.*

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-291/28.07.2017г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за ниско напрежение през ПИ №№ 000799 и 000554 в землището на с.Крепост, общ.Димитровград за ел.захранване на базова станция НКV163(Крепост) от мобилната електронна съобщителна мрежа на Булсатком ЕАД, на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за ниско напрежение през ПИ №№ 000799 и 000554 в землището на с.Крепост, общ.Димитровград за ел.захранване на базова станция НКV163(Крепост) от мобилната електронна съобщителна мрежа на Булсатком ЕАД, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация в уведомлението, става ясно че целта на инвестиционното предложение е ел. захранване на Базова станция НКV163 (Крепост) от мобилна електронна съобщителна мрежа на „Булсатком“ ЕАД в поземлен имот № 024005, в местност „Бресталака“, землище на село Крепост, общ. Димитровград. Предвижда се изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение с дължина на трасето 793 м., което преминава през ПИ № 000799 – полски път, ПИ с № 000554 – път VI клас и стига до съществуващ стълб № 24 на ВЛ 1kV извод 1, електрозахранен от трафопост „ТКЗС-0“, извод СрН „Крепост-20“, подстанция Димитровград. Предвидено е кабелът да се изтегли в PVC тръби, положени в изкоп с ширина 40 см. и дълбочина 1м. При строителството и експлоатацията ще се ползва съществуващата инфраструктура. Не се предвиждат взривни работи.

Цитираните имоти **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имотите предмет на инвестиционното предложение е разположена **защитени зони BG0000434 „Банска река“** приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Предвидените дейности **не могат да бъдат** отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС.**



С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000434 „Банска река”**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

**Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково**