



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-760/21.12.2015г.

До
Ди Ем Ай Инвест България ЕООД
ул.Каваците №1
гр.Момчилград

ОТНОСНО: Изграждане на специализирана електрическа схема за присъединяване на УПИ IV, кв.108 в гр.Момчилград, приз имоти № 001105 в землището на с.Багрянка и №№ 072011 и 072015 в землището на гр.Момчилград.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-760/10.12.2015г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на специализирана електрическа схема за присъединяване на УПИ IV, кв.108 в гр.Момчилград, приз имоти № 001105 в землището на с.Багрянка и №№ 072011 и 072015 в землището на гр.Момчилград, на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на специализирана електрическа схема за присъединяване на УПИ IV, кв.108 в гр.Момчилград, приз имоти № 001105 в землището на с.Багрянка и №№ 072011 и 072015 в землището на гр.Момчилград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

След преглед на постъпилата информация се установи, че за изграждане на автомивка в УПИ IV, кв. 108 в землището на гр. Момчилград на „ДИ ЕМ АЙ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е издадено становище на РИОСВ – Хасково с изх. № ПД-118/2014г., в което е записано, че обекта не е захранен с вода и ток и ще бъдат изградени нови ел. и ВиК мрежи. Поземленият имот УПИ IV, кв. 108 в землището на гр. Момчилград към момента на разработване на ПУП-план за застрояване не е свързан с електрическата мрежа на страната. За реализиране на намерението по свързване на поземления имот с електроенергийната мрежа на страната се предвижда изграждането на кабелна електропроводна линия средно напрежение 20kV. Изходна точка на новата подземна кабелна електропроводна линия СН-20kV е съществуваща подземна кабелна електропроводна линия 20kV от БКТП „Добруджа“ до ст. №37/26, изв. Багрянка, П/ст. Момчилград. Подземната кабелна електропроводна линия СН-20kV е с обща дължина 52,50м.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни“** за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. (приблизително 1750 м).

Посочените по-горе дейности свързани с изграждане на специализирана електрическа схема за присъединяване на УПИ IV, кв. 108 в землището на гр. Момчилград с възложител „ДИ ЕМ АЙ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД **не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС** и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* процедури по ОВОС и екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни**.



В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково