



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

ДОКЛАД

за контролната дейност на РИОСВ - Хасково на ГГИ – ТЕЦ „Марица 3“ АД,
гр. Димитровград

Голяма горивна инсталация на територията на РИОСВ – Хасково, оказваща въздействие върху качеството на атмосферния въздух по показател серен диоксид е ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград, титулар на КР № 41-Н1/2012 г. През 2012 г. е извършена рехабилитация на Горивната инсталация – Котел ОР-380в за производство на електроенергия, състояща се в редукция на NOx в димните газове, чрез рециркулация и изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на серен диоксид в отпадъчните газове.

През 2015г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр. Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденощната норми по показател серен диоксид.

През месец юли ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград е в резерв, от 01.04.2016г. е на свободния пазар.

На 22.01.2016г. котел ОР-380в е погасен. До 31.07.2016г. горивната инсталация не е работила, което се потвърждава и от представения доклад за извършените през месец юли собствени непрекъснати измервания.

За привеждане в съответствие с изискванията на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускати в атмосферата от големи горивни инсталации през месец юни с Решение № 41-Н1-И0-А1/2016 г. на ИАОС, гр. София е извършена актуализация на КР № 41-Н1/2012г. на „ТЕЦ Марица 3“ АД, гр. Димитровград.

През периода от 01.01.2016г. до 31.07.2016г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр. Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденощната норми за серен диоксид.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково

АД

