



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-689/01.11.2013г.

До
ЕТ „Гравуна-90-Атанас Чобанов”
гр. Свиленград

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за обект „Модулна автомобилна газоснабдителна станция в ПИ с № 069047, земилще с. Пъстрогор, община Свиленград”

Уважаеми г-н Чобанов,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-689/25.10.2013г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за обект Модулна автомобилна газоснабдителна станция в ПИ с № 069047, земилще с. Пъстрогор, община Свиленград” **попада** в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционно предложение е свързано с изграждане на автомобилна газстанция за пропанбутан към съществуваща бензиностанция, модулен тип. Съществуващата бензиностанция е разположена на път от републиканската пътна мрежа - път II-55, км 175+300 - дясно по посока на растящия километраж.

Предвидената модулна автомобилна газоснабдителна станция ще бъде ситуирана в северната част на имот № 069047, землище на с. Пъстрогор, Община Свиленград. Модулната автомобилна газоснабдителна станция ще включва монтиране на надземен резервоар, помпа, газколонка и газова инсталация с всички необходими арматури и апаратури. Транспортирането на втечнения газ пропан-бутан ще бъде по стоманени тръбопроводи. Резервоарът за съхранение на горим втечен газ ще бъде разположен надземно и ще се монтира върху бетонов фундамент, като от източната и южната му страна се предвижда из-граждане на плътна негорима стена с височина Н=2,50 м и ажурна ограда. Газколонката ще бъде разположена върху самостоятелна повдигната площадка и ще бъде защитена от пряка слънчева светлина с метална козирка.

Газстанцията е предвидена да бъде с 1 бр. резервоар за съхранение на втечен газ пропанбутан с V=4,9 м³, помпа, газколонка, стоманени тръбопроводи и необходимата спирателна, пред-пазваща и показваща арматура и апаратура. Резервоарът ще бъде (с налягане 1,6 Мра) и ще представлява хоризонтален цилиндричен съд, работещ под налягане, служещ за съхранение на пропанбутана. На капака на люка на резервоара ще бъде монтиран трипътен кран с два предпазни



клапана и механичен нивомер. След помпата ще се монтира преливен ъглов вентил, чрез който излишното количество пропанбутан се връща в резервоара. С оглед безопасността на инсталацията на газовите линии и на линията за черпене на течен пропанбутан са предвидени скоростни отсекатели.

Съществуващата бензиностанция, към която ще се изгради модулната автомобилна газоснабдителна станция за пропанбутан, е разположена на път от републиканската пътна мрежа - път II-55, км 175+300 - дясно по посока на растящия километраж. Бензиностанцията е законосъобразно въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № 241 от 04.07.2000 год., издадено от МРРБ-ДНСК-ТДИ гр. Пловдив. Съгласно проекта, не се предвижда промяна в настилките, вертикалната планировка и отводняването на обекта - запазват се съществуващите такива. Не се предвиждат промени по пътната маркировка и вертикалната сигнализация на външните връзки. Променя се само вътрешната.

Имот с №069047, земилще с. Пъстрогор, общ. Свиленград, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ВГ 0000212 „Сакар” определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и ВГ 0002021 „Сакар” определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010г./

Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо спрямо режима на защитена зона ВГ 0002021 „Сакар”, обявена Заповед № РД-758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010г./.

Реализацията на ИП не е свързано с промяна предназначението на земята и/или начина на трайно ползване на имота, тъй като обект „Модулна автомобилна газоснабдителна станция” ще се изгради към съществуваща бензиностанция.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности **не попадат/не могат да бъдат** отнесени към някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията **му няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони - ВГ 0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и ВГ 0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Модулна автомобилна газоснабдителна станция в ПИ с № 069047, земилще с. Пъстрогор, община Свиленград” е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Д. Илиев

*Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково*