



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

ДОКЛАД

за контролната дейност на РИОСВ-Хасково на ГГИ – ТЕЦ „Марица 3“ АД,
гр. Димитровград

Голяма горивна инсталация на територията на РИОСВ – Хасково, оказваща въздействие върху качеството на атмосферния въздух по показател серен диоксид е ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград, титуляр на КР № 41/2012 г. През 2012 г. е извършена рехабилитация на Горивната инсталация – Котел ОР-380в за производство на електроенергия, състояща се в редуция на NOx в димните газове, чрез рециркулация и изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на серен диоксид в отпадъчните газове.

През 2014г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр. Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденощната норма по показател серен диоксид.

От 01.10.2014г. ТЕЦ „Марица 3“ АД работи по договор за студен резерв с Електроенергийния системен оператор /ЕСО/, т.е. енергийният блок работи неритмично, ограничен брой работни часове, само при необходимост и по разпореждане на ЕСО.

На 10.01.2015г. котел ОР-380в е погасен. До 31.08.2015г. горивната инсталация не е работила, което се потвърждава и от представения доклад за извършените през месец август СНИ.

На 26.08.2015г. е извършена проверка на оператора във връзка с изпълнение на условията в издаденото Разрешително за емисии на парникови газове /РЕПГ/ № 84-Н1/2012г. При проверката се констатира, че:

Годишният доклад за емисиите на парникови газове за 2014г. е изготвен, верифициран и утвърден от ИАОС с писмо с изх. № РТЕ-ХА-84/31.03.2015г.

От началото на 2015г. до момента на проверката не са настъпили промени в капацитета на инсталацията, във вида на използваните горива, суровини, спомагателни материали и измервателни устройства. Операторът извършва мониторинг на емисиите на парникови газове в съответствие с плана за мониторинг, който е неразделна част от издаденото РЕПГ. В Плана за мониторинг са определени и изготвени процедури за контрол, управление и анализ на генерираните емисии на въглероден диоксид.

За периода от 01.01.2015г. до 31.08.2015г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр. Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденощната норма за серен диоксид.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково

АИ

