



ДОКЛАД
за извършена комплексна проверка на
„Монита” ООД, гр. Димитровград

На основание Заповед № 3 / 08.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2017г., на 08.02.2017г. е извършена комплексна проверка на „Монита” ООД – производство и търговия на месни продукти, кв. Черноконево – гр.Димитровград

I. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

II. Проверени инсталации и дейности:

- ❖ Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
- ❖ Хладилни и климатични инсталации.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Дружеството е с предмет на дейност: Производство и търговия на млени меса.

I. Опасни химични вещества:

Контрол по изпълнения на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Съгласно определенията на Регламента фирмата е „потребител надолу по веригата“ на химични вещества в смеси. В производствената си дейност фирмата употребява смеси за почистване и дезинфекция на помещения, контактни повърхности и оборудване, които се закупуват от български дистрибутори. Фирмата не извършва директен внос на ОХВС. По време на проверката са представени и Разрешения за пускане на пазара на биоцидни препарати Дружеството поддържа списък на използваните химикали, доставчици и картотека с информационни листове за безопасност на всички химикали, които отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006.

Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.).

Фирмата притежава помещение за съхранение на химични смеси „Склад хигиенни материали“, в което не се допуска директно попадане на топлинни и слънчеви лъчи върху съхраняваните смеси. Ограничен е достъпът на външни лица. Всички смеси, които се приемат в склада се завеждат във входящ дневник. Не се приемат такива с увредена цялост на опаковката и с изтекъл срок на годност. Смесите се съхраняват в плътно затворени оригинални фабрични опаковки, етикетирани от производителя, съгласно условията и изискванията за съхранение, посочени в



информационните листове за безопасност (ИЛБ). Работните разтвори се приготвят в пастьоризатор, където посредством помпа и тръбопровод разтворите се отвеждат до машините и съоръженията за почистване.

II. Атмосферен въздух:

Проверката е във връзка с контрол по изпълнение изискванията на регламент № 517/2014г. на ЕП и на съвета от 16.04.2014г. за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент № 1005/2009г. относно веществата, които нарушават озоновия слой.

За нуждите на производствената дейност в обекта са изградени и се използват следните хладилни инсталации:

- Хладилна централа към три броя минусови камери, съдържаща R 507 A – 50 кг (199,25 t CO₂eq);
- Хладилна централа , съдържаща R 404 A – 71,9 кг (281,99 t CO₂eq);
- Нискотемпературна хладилна камера, съдържаща R 404 A – 16 кг. (62,75 t CO₂eq);
- Хладилна инсталация към плюсова камера, съдържаща R 404 A – 5 кг. (19,61 t CO₂eq);
- Хладилна централа плюсови камери, съдържаща R 22 – 30 кг.;

За климатизация на сградите се използват:

Климатична инсталация, съдържаща R 22 – 50 кг. и два броя климатични системи, съдържащи по 3,4 кг. R 404 A, (всяка по 13,33 t CO₂eq);

За всички хладилни и климатични системи се водят досиета по Приложение 3. През 2016 г. са извършени проверки за херметичност на всички хладилни и климатични системи, като за инсталациите заредени с хладилен агент над 30 кг са извършени проверки на всеки шест месеца. Проверките за херметичност и дейностите по обслужването са отразени в съответните досиета.

Сервизното обслужване се извършва от „Стенли Фриго“ ЕООД, гр.Пловдив. Проверките за херметичност през 2016г. са извършени от сервизен техник, притежаващ документ за правоспособност I-ва категория, издаден от ББКМ – гр. София.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

По време на проверката не са давани предписания.

V. Съответствие, последващ контрол.

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Монита” ООД - гр.Димитровград, е констатирано съответствие с изискванията на екологичното законодателство по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

