



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

гр.Хасково, ул. "Добруджа" № 14, ет.5

Телефон: 601615
Факс: /+359 38/601611
E-mail: riosv-hs@mbox.contact.bg

Директор: /+359 38/ 664 608
Гл. счетоводител: 601616

Д О К Л А Д

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително №285-Н0/2008г., издадено на Община Харманли за „ Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград”

От 27.09.2010г. до 01.10.2010г. експерти от РИОСВ – Хасково, в изпълнение на съгласуван с дирекция ”Политики по околна среда” и дирекция „Превантивна дейност” при МОСВ график и съгласно заповеди № 85 и № 86/2010г. на Директора на РИОСВ – Хасково извърши проверка относно изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №285-Н0/2008г., издадено на Община Харманли за „ Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград”.

Издаденото комплексно разрешително разрешава експлоатацията на следната инсталация и съоръжения:

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, включващо:
 - Клетка 1;
 - Клетка 2.

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

Условие 4.1. капацитет на инсталациите. Условието не се изпълнява. Системно се превишава разрешения с Комплексното разрешително капацитет (t/24h).

Условие 5 управление на околната среда. Условието се изпълнява. Посочените в условието инструкции са изготвени и се прилагат.

Условие 8. Използване на ресурси. Условието не се изпълнява. Изразходваната вода се отчита чрез водомер, който е разположен на входа на площадката, а не чрез измервателните устройства, намиращи се в разходомерна шахта в стопанския двор, обозначени на плана на водопроводната мрежа на площадката, в Приложение № II.Б.6.1.2-1 от заявлението.

Не се надвишават разрешените количества използвани електроенергия и спомагателни материали.

Условие 9 емисии в атмосферата – Условието не е изпълнено. Извършени са собствени периодични измервания през м. юли на 2010г.по показателите: CO₂ , CH₄ , H₂ S. Не са извършени измервания по показателите: O₂ , H₂ , както се изисква от табл. 9.6.1. Не е спазена изискваната от същата таблица честота на измерванията по време на експлоатация на депо.

Условие 10 емисии на отпадъчни води - Условието се изпълнява.

Условие 11 управление на отпадъци - условието като цяло се изпълнява, но не е представена книга за образуваните отпадъци, не е изготвена специализирана работна карта и не е извършен мониторинг на тялото на депото.

Условие 13 опазване на почвата и подземните води от замърсяване - условието не се изпълнява. През 2009г. е извършен собствен мониторинг на подземни води само през м. ноември в пунктовете и по показатели съгласно Табл.13.8.1. Не е спазена изискваната от същата таблица честота на мониторинг. За 2010г. за първото шестмесечие е извършен мониторинг през м. юни съгласно изискванията на условието. След направената оценка на резултатите от проведения мониторинг в ГДОС за 2009г. не са представени причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 14 предотвратяване и действия при аварии - условието се изпълнява. Не са констатирани аварийни ситуации.

Условие 15 Преходни и аномални режими на работа - условието се изпълнява.

Констатациите от проверката са, че Община Харманли изпълнява условията от комплексно разрешително №285-Н0/2008г., с изключение на отбелязаните.