



# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

гр.Хасково, ул. "Добруджа" № 14, ет.5

Телефон: 601615  
Факс: /+359 38/601611  
E-mail: riosv-hs@mbox.contact.bg

Директор: /+359 38/ 664 608  
Гл. счетоводител: 601616

### ДОКЛАД

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително №41/2007г.

В периода от 19.04.2010 г. до 30.04.2010г. експерти от РИОСВ – Хасково, в изпълнение на съгласуван с дирекция "Политики по околна среда" и дирекция „Превантивна дейност”, при МОСВ график и съгласно заповеди № 36 /12.04.2010г. и № 37 /12.04.2010г. на Директора на РИОСВ – Хасково, извърши проверка относно изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №41/2007г., издадено на ТЕЦ„Марица 3”АД, гр.Димитровград.

Издаденото комплексно разрешително разрешава експлоатацията на горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, включваща:

- котел ОР-380в за производство на електроенергия – 300MW;
- 3 бр. котли ПКМ – 12 за производство на топлоенергия за собствени нужди – 3x8 MW.

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

- условие 4 - капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява. Експлоатацията на инсталацията до 22.04.2010г. е 13 442 часа.

- условие 5 - управление на околната среда. Условието се изпълнява. Операторът прилага система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на условията в КР.

- условие 7 – уведомяване. Условието се изпълнява. Досега през годината не е имало аварийни замърсявания.

- условие 8. Използване на ресурси. Условието се изпълнява. Не се надвишават разрешените количества използвани вода, енергия, спомагателни материали и горива.

- условие 9 - емисии в атмосферата - Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг на пречиствателното оборудване. Не са регистрирани превишения на емисионните норми при извършените от РЛ - Хасково контролни измервания. Регистрираните случаи на превишаване на емисионните норми на серен диоксид в атмосферния въздух на гр. Димитровград са в резултат на емисии от ТЕЦ"Марица 3"АД и пренос на емисии от енергиен комплекс "Марица Изток" - Стара Загора. Случаите, когато източник на емисиите на серен диоксид е ТЕЦ "Марица 3"АД, не

превишават определения брой стойности регламентирани в Наредба №9/03.05.1999г.

- условие 10 – емисии на отпадъчни води - Условието се изпълнява. ИЕО и количества са спазени през тази година. Няма данни за нарушаване на категорията на р. Марица в резултат на заустваните води. Няма допуснати аварийни ситуации и залпови замърсявания на р. Марица. Мониторинг се извършва. Пробите се вземат от РЛ – Хасково към ИАОС.

- условие 11 – управление на отпадъци - условието се изпълнява. Не се образуват не класифицирани отпадъци. Количествата в годишен аспект са под определените в КР. Площадките за временно съхранение на отпадъци са оградени, обозначени и отговарят на изискванията. Събирането на отпадъци на площадката се извършва по схема, съответстваща на нормативната уредба. Опасните отпадъци се съхраняват в оригинални опаковки или херметично затворени съдове. Азбест съдържащите изолационни материали са предадени за обезвреждане..

- условие 13 – опазване на почвата и подземните води от замърсяване - условието се изпълнява. Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. Извършва се собствен мониторинг на подземни води. Извършва се наблюдение на определените показатели. Анализите се извършват в РЛ на ИАОС.

- условие 14 – предотвратяване и действия при аварии - условието се изпълнява. Всяка аварийна ситуация се описва с аварийен протокол. През периода няма аварийни ситуации, оказващи въздействие върху здравето на населението и околната среда. Води се документация за наднормените емисии. Няма инциденти, които са причинили замърсяване на повърхностни или подземни води. В оперативния дневник на сгуроотвал „Галдушки ливади” е отбелязана възникналата на 04.12.2009г. аварийна ситуация – пробив на дигата, уведомена е РИОСВ – Хасково, набелязани са и са изпълнени коригиращи мерки.

условие 15 -преходни и анормални режими на работа. Условието се изпълнява.

Констатациите от проверката са, че Операторът изпълнява условията от комплексно разрешително №41/2007г.