



ДОКЛАД

за контролната дейност на РИОСВ-Хасково на ГГИ – ТЕЦ „Марица 3“ АД,
гр. Димитровград

Голяма горивна инсталация на територията на РИОСВ – Хасково, оказваща въздействие върху качеството на атмосферния въздух по показател серен диоксид е ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград, титуляр на КР №41/2012 г. През 2012 г. е извършена рехабилитация на Горивната инсталация – Котел ОР-380в за производство на електроенергия, състояща се в редуция на NOx в димните газове, чрез рециркулация и изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на серен диоксид в отпадъчните газове.

През 2014г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр. Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и среднонощната норма по показател серен диоксид.

От 01.10.2014г. ТЕЦ „Марица 3“ АД работи по договор за студен резерв с Електроенергийния системен оператор /ЕСО/, т.е. енергийният блок работи неритмично, ограничен брой работни часове, само при необходимост и по разпореждане на ЕСО.

На 10.01.2015г. котел ОР-380в е погасен. До 30.06.2015г. горивната инсталация не е работила, което се потвърждава и от представения доклад за извършените през месец юни СНИ.

За периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр. Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и среднонощната норма за серен диоксид.

АИ

инж. Л. Дайновски

За Директор на регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково



Съгласно Заповед № 45/03.08.2012г.

Съгласувал: инж. М. Колева, Директор дирекция „КОС“

Изготвил: инж. А. Иванова, гл. експерт дирекция „КОС“