



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

Изх.№ПД-1149/30.11.2016г.

До „ЕВН България ЕР“ ЕАД

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване на «Двуетажна жилищна сграда» в УПИ VII-915, кв. 95, гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали“

**Уважаеми г-н Брехелмахер,**

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-1149/23.11.16г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване на «Двуетажна жилищна сграда» в УПИ VII-915, кв. 95, гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали“ попада в обхвата на **чл.2,ал.2** от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на подземна кабелна линия 0,4 kV с обща дължина на трасето 180 м, монтаж на 1 брой електромерно табло /ЕТ/ на имотната граница на УПИ VII-915, кв. 95, гр. Джебел, обл. Кърджали. Трасето на новата подземната кабелна линия започва табло ниско напрежение /ТНН/ на съществуващ трафопост тип БКТП 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 20746.501.1110, пресича ПИ с идентификатор 20746.501.1462, пресича път III-508 (Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – (Бенковски – Подкова) при км 11+147, продължава по ПИ с идентификатор 20746.502.1272, продължава в ПИ с идентификатор 20746.502.916 и завършва в ново електромерно табло на имотната граница на ПИ с идентификатор 20746.502.1581 по КККР на гр. Джебел.

Кабелът се полага в изкоп с дълбочина 0,8 м и широчина 0,4 м в тротоарната част на улиците и в изкоп с дълбочина 1,1 м и широчина 0,6 м под уличните платна или терени, по които се движат транспортни средства. Изкопите се извършват ръчно или машинно. Не се предвижда ползването на взрив.

УПИ VII-915, кв. 95, гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001032



„Родопи Източни”, за опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

Посочените по - горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване на «Двуетажна жилищна сграда» в УПИ VII-915, кв. 95, гр. Джебел, обл. Кърджали, с възложител „ЕВН България ЕР“ ЕАД, гр. Пловдив, **не попадат** в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* процедури по ОВОС и екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони от мрежата „Натура“ 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона е BG0001032 „Родопи Източни”, за опазване на природните местообитанията.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за „Външно електрозахранване на «Двуетажна жилищна сграда» в УПИ VII-915, кв. 95, гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.*

**инж. Д. Илиев**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково*