



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Иzx. №ПД-185/28.04.2016г.

До
Електроенергиен системен оператор

ОТНОСНО: Реконструкция на ОРУ 110 кV и изграждане на нова пожарогасителна инсталация на АТ 401 и АТ 201 и АТ 202 за обект подстанция „Марица Изток“ 400/220/110/31,5 кV – гр. Гълъбово, находяща се в имот № 030091 в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград.

Уважаеми г-н Йотов,

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-185/19.04.2016г. на РИОСВ-Хасково за реконструкция на ОРУ 110 кV и изграждане на нова пожарогасителна инсталация на АТ 401 и АТ 201 и АТ 202 за обект подстанция „Марица Изток“ 400/220/110/31,5 кV – гр. Гълъбово, находяща се в имот № 030091 в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград, на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Реконструкцията на ОРУ 110 кV и изграждане на нова пожарогасителна инсталация на АТ 401 и АТ 201 и АТ 202 за обект подстанция „Марица Изток“ 400/220/110/31,5 кV – гр. Гълъбово, находяща се в имот № 030091 в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

На територията на съществуваща ОРУ 400/220/110кV, и в парцел, изцяло собственост на „ЕСО“ЕАД, а именно в имот 030091 в землището на с.Пясъчево, общ.Симеоновград се предвижда изграждането на:

- подземен противопожарен (ПП) резервоар;
- противопожарна помпена станция (ПС), в т.ч. сграда;
- шибърна система/контролно-сигнално устройство (КСУ) за АТ 401, в т.ч. сграда;
- шибърна система/КСУ за АТ 201 и АТ 202, в т.ч. сграда;
- площадков напорен тръбопровод;
- сухотръбни връзки;
- дренчерни инсталации за всяка трансформаторна единица.

Електрическа подстанция Марица изток 400/220/110 кV е разположена южно от гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, в имот 030091 в землището на с.Пясъчево, общ.Симеоновград, с обща площ на имота 169,705 дка и начин на трайно ползване – пр. ел.енергия, държавна собственост на „ЕСО“ЕАД. Обектът се намира на около 300 m след изхода на Гълъбово в посока към Симеоновград. Подстанцията работи с четири открити разпределителни уредби (ОРУ) – 400кV, 220 кV, 110 кV и 31.5 кV, с две закрити разпределителни уредби (ЗРУ) – 20 и 10.5 кV и с две командни сгради – стара, намираща се в близост до ОРУ 110 кV и нова, намираща се в близост до ОРУ 400 кV. ОРУ 400 кV е изцяло нова и е въведена в експлоатация през 2009 – 2010 г. На ОРУ 220 кV е извършена реконструкция през 2013 г. ОРУ 110 кV е въведена в експлоатация през 1974 г.

С изграждането на стационарна автоматична пожарогасителна инсталация не се променят условията за опазване и възпроизводство на околната среда, не се внасят условия за възникване на полета и лъчения, йонизиращи и други вредни за околната среда процеси.

Достъпът на механизация за обслужване, профилактика и ремонт на съоръженията в подстанцията се осъществява по изградените на територията на четирите открити уредби пътни подходи.

Добитите инертни материали ще се съхраняват на предварително определени места на самата площадка, като след това ще се ползва за засипка, подравняване и възстановяване на терена. При получаване на производствен строителен отпадък ще се съхранява на определени места в площадката и ще се изхвърлят



на най-близкото сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депониране на отпадъци.

На площадката на подстанцията, в близост до входа на подстанцията от страната на старата командна сграда, има изграден сондажен кладенец, разрешително за водовземане от подземни води №31520080/04.11.2008г. с решение за продължаване на срока на действие № РР-2310/07.05.2015г..

Инвестиционното предложение **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е **защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка”** приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания

Посочените по-горе дейности свързани с „Реконструкция на ОРУ 110кV - изграждане на нова пожарогасителна инсталация на АТ 401 и АТ 201 и АТ 202“ за обект: „Марица-изток“ 400/220/110/31,5кV – гр. Гълъбово, находяща се в имот 030091 в землището на с.Пясъчево, общ.Симеоновград не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0000425 „Река Съзлийка“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково