



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-503(2)/19.09.2016г.

До
Община Свиленград

ОТНОСНО: *Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Студена, с. Момково, с. Капитан Андреево и с. Левка, община Свиленград.*

Във връзка с Ваше писмо с Изх.№И-5355/12.09.2016г. за промяна параметрите на инвестиционно предложение за реконструкция на водопроводна мрежа в с. Студена, с.Момково, с. Капитан Андреево и с. Левка, общ. Свиленград, съгласувано от РИОСВ-Хасково с писмо с Изх.№ ПД-503/20.07.2016г., на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Предвидената реконструкция на водопроводна мрежа в с. Студена, с. Момково, с. Капитан Андреево и с. Левка, община Свиленград, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на водопроводна мрежа в с. Студена, с. Момково, с. Капитан Андреево и с. Левка, община Свиленград.

Проектът включва следните обекти:

- 1. Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Студена – ЕТАП I –** Проектът предвижда подмяна на остарелите азбестоциментови и стоманени тръби с такива от полиетилен PE100 PN10. В проектът не се предвижда разширяването на съществуващата водопроводна мрежа, както и реконструкция на външните водопроводи. Обхватът на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 6960 м, DN110 - 896 м. Общата дължина на мрежата, предвидена за реконструкция е 7856м.
- 2. Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момково – ЕТАП I –** Проектът предвижда подмяна на остарелите азбестоциментови и стоманени тръби с такива от полиетилен PE100 PN10. В проектът не се предвижда разширяването на съществуващата водопроводна мрежа, както и реконструкция на външните водопроводи. Обхватът на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 5228 м, DN110 - 1227 м. Общата дължина на мрежата, предвидена за реконструкция е 6455.
- 3. Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Капитан Андреево – ЕТАП I –** Проектът предвижда подмяна на остарелите азбестоциментови и стоманени тръби с такива от полиетилен PE100 PN10. В проектът не се предвижда разширяването на съществуващата водопроводна мрежа, както и реконструкция на външните водопроводи. Обхватът на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 4051 м, DN110 - 1049 м. Обща дължина на мрежата, предвидена за реконструкция е 5100 м.



4. **Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Левка – ЕТАП I –** Проектът предвижда подмяна на остарелите азбестоциментови и стоманени тръби с такива от полиетилен PE100 PN10. В проектът не се предвижда разширяването на съществуващата водопроводна мрежа, както и реконструкция на външните водопроводи. Обхватът на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 2721 м, DN110 - 1130 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 3851 м.

Регулационните граници на с. Студена, с. Момково, с. Капитан Андреево и с. Левка **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, но регулационните граници на с. Студена и с. Левка попада в обхвата на защитени зони **BG0000212 „Сакар”** приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и **BG0002021 „Сакар”**, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици, регулационните граници на с. Момково попадат в обхвата на защитена зона **BG0000212 „Сакар”**, а регулационните граници на с.Капитан Андреево не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Natura 2000.

Посочените по – горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Студена, с. Момково, с. Капитан Андреево и с. Левка, община Свиленград“, с възложител Община Свиленград, не попадат в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не подлежат на регламентираните с Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и екологична оценка /ЕО/.**

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”.**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково