



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-138/28.04.2016г.

До
Електроенергиен системен оператор

ОТНОСНО: Реконструкция на ОРУ 110 кV и изграждане на нова пожарогасителна инсталация на АТ 401 и АТ 201 и АТ 202 за обект подстанция „Марица Изток” 400/220/110/31,5 кV – гр. Гълъбово, находяща се в имот № 030091 в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград.

Уважаеми г-н Йотов,

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-185/19.04.2016г. на РИОСВ-Хасково за реконструкция на ОРУ 110 кV и изграждане на нова пожарогасителна инсталация на АТ 401 и АТ 201 и АТ 202 за обект подстанция „Марица Изток” 400/220/110/31,5 кV – гр. Гълъбово, находяща се в имот № 030091 в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград, на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Реконструкцията на ОРУ 110 кV и изграждане на нова пожарогасителна инсталация на АТ 401 и АТ 201 и АТ 202 за обект подстанция „Марица Изток” 400/220/110/31,5 кV – гр. Гълъбово, находяща се в имот № 030091 в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Във връзка с „Плана за развитие на преносната електрическа мрежа на Република България за периода 2012 – 2022 г., в Инвестиционната програма на ЕСО ЕАД за 2015 – 2016г. е заложена цялостна реконструкция на ОРУ 110 кV на п/ст Марица Изток 400/220/110 кV чрез комплексно изпълнение.

Уредбата ще се реконструира в рамките на съществуващата площадка за ОРУ 110 кV и ще се запази действащата схема на ОРУ 110 кV – „двойна шинна система с обходна шинна система” и следния обем:

- 13 (тринадесет) съществуващи полета за ЕП 110 кV;
- 1 (едно) ново изводно поле за ВЛ 110 кV Пантограф;
- 1 (едно) резервно изводно поле;
- 2 (две) полета трафо-въводи за автотрансформатори 220/110/10.5 кV;
- 2 (две) полета за мерене и вентилни отводи;
- 1 (едно) поле за шиносъединителен прекъсвач;
- 1 (едно) поле за обходен прекъсвач.

В уредбата ще се монтират следните съоръжения:

- Прекъсвачи на фирма Siemens, тип ЗАР1FG;
- Разединители на фирма АВВ, тип SDF 123;
- Напреженови измервателни трансформатори на фирма АВВ, тип PV 123;
- Токови измервателни трансформатори на фирма АВВ, тип ІМВ 123

Шинните системи ще бъдат изпълнени с гъвкави проводници 2хАСО 500, монтирани на стоманени горещо цинковани портали.

Изграждане на нови фундаменти - всички фундаменти ще са монолитни стоманобетонни конструкции с минимален клас на бетона С 16/20 (В20).

Реконструкция на съществуващите пътища, подходи и площадки за обслужване на съоръженията в ОРУ 110 кV, както и реконструкции на пътните връзки с ОРУ 220 и ОРУ 400 кV и на транспортните подходи при порталите за достъп в северната и югоизточна част.



Инвестиционното предложение **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е **защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка”** приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Посочените по-горе дейности свързани с реконструкция на ОРУ 110 кV за обект подстанция „Марица Изток” 400/220/110/31,5 кV – гр. Гълъбово, находяща се в имот № 030091 в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0000425 „Река Съзлийка“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково