



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-48/02.02.2015г.

До
Кяшиф ЕООД
ул.Йълдъръм №1
гр.Джебел

ОТНОСНО: *Изграждане на инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод, сградна газова и отоплителна инсталация», в ПИ № 761, кв. 98 с идентификатор 20746.502.761 гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали.*

Уважаеми г-н Кяшиф,

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-48/30.01.2015г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод, сградна газова и отоплителна инсталация», в ПИ № 761, кв. 98 с идентификатор 20746.502.761 гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.),* Ви уведомявам следното:

Изграждането на инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод, сградна газова и отоплителна инсталация», в ПИ № 761, кв. 98 с идентификатор 20746.502.761 гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС.*

Съгласно внесената документация, Кяшиф ЕООД, предвижда да изгради инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод, сградна газова и отоплителна инсталация, в ПИ № 761, кв. 98 с идентификатор 20746.502.761 гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали. Съгласно заданието на възложителя, ще се проектира площадков външен РЕ-НД газопровод, отопление на съществуващи производствени помещения чрез газови инфрачервени лъчисти отоплени уреди и газови тополвъздушни апарати ,работещи на природен газ. Захранване за технологични нужди на пещ за сушене - 1бр.,камера за изпичане на грунд -1бр. и камера за изпичане на боя -1бр. Инвестиционното предложение касае изграждането на пункт за авторемарке с бутилкова инсталация за компресиран природен газ и изпълнение на площадков стоманен газопровод както и газорегулиращ пункт ГРП - 1 200/4.0 bar и захранване на два броя ГРП 4.0/0.15 bar захранващо газови отоплителни уреди и уреди за технологични нужди (изпичане и сушене). Подземен газопровод от полиетилен висока плътност , както и газорегулиращи табла ГРУ - 0.15/0.022 bar преди консуматорите. За реализиране на отоплението, и технологичните нужди на действащото предприятие се предвиждат следните съоръжения с номерация по технологичната схема: газрегулаторен пункт – ГРП – 200/4.0 bar; газрегулаторен пункт – ГРП – 1 и 2 4.0/0.15 bar; газрегулаторно табло – ГРУ – отоплителни уреди – 0.15/0.022 bar. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на определено от общината място. Битовите отпадъци ще се събират от фирмата обслужваща гр.Джебел.



ПИ № 761, кв. 98 с идентификатор 20746.502.761 гр. Джебел **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота е разположена **защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“** за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. (приблизително 10 500м).

При така представената информация посочените дейности за изграждане на инсталация за компресиран природен газ /КПП/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод, сградна газова и отоплителна инсталация, в ПИ № 761, кв. 98 с идентификатор 20746.502.761 гр. Джебел, общ. Джебел не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и **не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или екологична оценка.**

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най- близко разположената защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково