



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-31/25.01.2016г.

До „ЕВН България ЕР“ ЕАД

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение за външно електрозахранване на «Дърводелски цех» в УПИ II, кв. 102 по ПУП на гр. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, община Момчилград, област Кърджали

Уважаеми г-н Брехелмахер,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-31/20.01.16г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за външно електрозахранване на «Дърводелски цех» в УПИ II, кв. 102 по ПУП на гр. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, община Момчилград, област Кърджали попада в обхвата на **чл.2,ал.2** от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на подземна кабелна линия 0,4 kV с обща дължина на трасето 70 м, монтаж на 1 бр. електромерно табло /ЕТ/ на имотната граница на УПИ II, кв. 102 по ПУП на гр. Момчилград, обл. Кърджали.Трасето на подземната кабелна линия започва от съществуващ БКТП – Добруджа в УПИ VIII-1628, кв. 102, излиза на южния тротоар на ул. „Крайна“, о.т. 261 и о.т. 260, продължава в източна посока по южния тротоар на ул. „Крайна“, пресича ул. „Крайна“ и завършва в ново електромерно табло на тротоарната площ пред югозападния ъгъл на УПИ II, кв. 102 по ПУП на гр. Момчилград.Кабелът се полага в изкоп с дълбочина 0,8 м и широчина 0,4 м в тротоарната част на улиците и в изкоп с дълбочина 1,1 м и широчина 0,6 м под уличните платна или терени, по които се движат транспортни средства. Изкопите се извършват ръчно или машинно. Не се предвижда ползването на взрив.

УПИ II, кв. 102 по ПУП на гр. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, община Момчилград, област Кърджали предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001032 „Родопи Източни“, за опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

Посочените по - горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване на «Дърводелски цех» в УПИ II, кв. 102 по ПУП на гр. Момчилград, обл. Кърджали, с възложител „ЕВН България ЕР“ ЕАД, гр. Пловдив **не попадат** в позициите на



Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони от мрежата „Натура“ 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона е BG0001032 „Родопи Източни“, за опазване на природните местообитанията.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за външно електрозахранване на «Дърводелски цех» в УПИ II, кв. 102 по ПУП на гр. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, община Момчилград, област Кърджали е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.*

**инж. Д. Илиев**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково*