



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-39/16.03.2016г.

До
Тет Груп ООД

ОТНОСНО: Изграждане на един брой шахтов кладенец в ПИ № 109026, с площ 4,00 дка, НТП ремонт транспортни средства в землището на с.Радиево, общ.Димитровград.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-39/27.01.2016г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на един брой шахтов кладенец в ПИ № 109026, с площ 4,00 дка, НТП ремонт транспортни средства в землището на с.Радиево, общ.Димитровград, на основание чл.6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на един брой шахтов кладенец в ПИ № 109026, с площ 4,00 дка, НТП ремонт транспортни средства в землището на с.Радиево, общ.Димитровград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение, възложителят предвижда изграждане на един брой шахтов кладенец в ПИ № 109026, с площ 4,00 дка, НТП ремонт транспортни средства в землището на с.Радиево, общ.Димитровград. Добиваните подземни води ще бъдат използвани за поливане на зелени площи и измиване на площадки и автомобили. За изграждане на автосервиз и автоморга за разкомплектоване на ИУМПС в имот № 109026, землището на с. Радиево, местност „Гьола”, общ. Димитровград, обл. Хасково е издадено **Решение № ХА-180-ПР/2008г.** на Директора на РИОСВ – Хасково. ИП предвижда изграждане на един брой съвършен шахтов кладенец с дълбочина до 10,00 м. в същия имот. Сондирането ще се извърши с диаметър \varnothing 1000. Шаховия кладенец ще бъде със следната конструкция: 0,00- 3,00 м. – плътни бетонови гривни \varnothing 800/80; 3,00 – 10,00м. – бетонови барбакани \varnothing 800/80. Шаховият кладенец, който ще бъде изграден в имот с № 109026, с. Радиево, общ. Димитровград ще се прокара със сондажна апаратура УРБЗА3. Няма да бъде използвана глинеста промивка. Ствола на шахтата ще се обсажда с временна метална прикриваща колона. Кладенеца ще бъде прокаран шнеково с диаметър \varnothing 1000мм. и дълбочина 10,00м. След прокаране на сондажа и установяване на водоносните зони ще се затръби с бетонови гривни и барбакани с \varnothing 800/80. Общата използвана площ за реализиране на ИП ще е не повече от тази заемана от сондажната машина и обслужващите я машини (приблизително 50 кв.м. в рамките на имота). Общо годишният добив на подземни води може да се представи в следния разчет: средноденоношен дебит $Q_{\text{ср.д.}} = 0,06$ л/с.; максимален дебит на тръбния кладенец $Q_{\text{max}} = 0,5$ л/с.; годишно добивано водно количество $Q_{\text{год.}} = 1860$ м³. Шаховия кладенец ще бъде със следните координати:

координати	Тръбен кладенец
Географски	N 42°06'11.2" E 25°37'32.5"
Кота	H -141,50

Имотът предмет на инвестиционното предложение **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е защитена зона



BG0000442 „Река Мартинка” приета с Решение на МС №122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.5 от *Наредбата за ОС* се констатира, че реализацията на предвидените в инвестиционното предложение дейности **са допустими от гледна точка на Закона за водите и ПУРБ на ИБР.**

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на шахтов кладенец с дълбочина до 10 м не отговаря на определението за дълбоки сондажи и не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на ЗООС и **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и екологична оценка.**

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0000442 „Река Мартинка”.**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково