



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-132/06.04.2017г.

До
„Интернешънъл Пауър Сърплай“ АД
гр.София 1784
кв. „Младост“ 1, бл. 1В, ет. 9, ап. 54

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване на производствена и складова база за производство на токозахранващи системи с офис в имот с идентификатор 40909.122.173 по КККР на гр. Кърджали и смяна предназначението на външен паропровод с пешеходен надлез в конструкция за комуникационно и кабелно трасе 20 kV“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-132/29.03.2017г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Външно ел. захранване на производствена и складова база за производство на токозахранващи системи с офис в имот с идентификатор 40909.122.173 по КККР на гр. Кърджали и смяна предназначението на външен паропровод с пешеходен надлез в конструкция за комуникационно и кабелно трасе 20 kV“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

След преглед на представената информация става ясно, че предмет на инвестиционното предложение е изграждане на външното електрозахранване на производствена и складова база за производство на токозахранващи системи с офис в имот с идентификатор 40909.122.173 по КККР на гр. Кърджали, обл. Кърджали и смяна предназначението на външен паропровод с пешеходен надлез в конструкция за комуникационно и кабелно трасе 20 kV.

Трасето на новата кабелната линия 20 kV започва от килия № 27 от ЗРУ 20kV на п/ст „Веселчане“ в ПИ 40909.117.64, продължава в северна посока /в ПИ 40909.117.55/ в тротоарната част на улица с о.т. 563 и о.т. 562, завива в източна посока като пресича пътното платно на улица с о.т. 563 и о.т. 562, продължава в източна посока по южния тротоар на улица с о.т. 562 и о.т. 562, укрепва се вертикално по бетонова колона на съществуваща пешеходна естакада, продължава по съществуваща пешеходна естакада над пътното платно на бул. „Беломорски“ и ЖП-линия, укрепва се вертикално по бетонова колона на съществуваща пешеходна естакада, завива в южна посока в УПИ с



идентификатор 40909.122.173 покрай имотната граница, завива в западна посока в УПИ с идентификатор 40909.122.173 покрай имотната граница, завива в северна посока и завършва в нова РУ 20kV в УПИ с идентификатор 40909.122.173. Общата дължина на трасето на кабелната линия е 506 м.

Кабелът се полага в изкоп с дълбочина 0,9 м и широчина 0,4 м под тротоари и в изкоп с дълбочина 1,1 м и широчина 0,5 м под уличните платна или терени, по които се движат транспортни средства. Изкопите се извършват ръчно или машинно. Не се предвижда ползването на взрив.

Така заявеното инвестиционно предложение **не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.

Горепосоченият имот, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **ЗЗ ВГ 0001032 „Родопи Източни“** определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горечитираната защитена зона **ЗЗ ВГ 0001032 „Родопи Източни“**, за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Външно ел. захранване на производствена и складова база за производство на токозахранващи системи с офис в имот с идентификатор 40909.122.173 по КККР на гр. Кърджали и смяна предназначението на външен паропровод с пешеходен надлез в конструкция за комуникационно и кабелно трасе 20 kV“ е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

Съгласувал:

Директор на Дирекция „ПД“

инж.Л.Дайновски

Изготвил: Тюркян Салим