



## **Д О К Л А Д**

**за контролната дейност на РИОСВ - Хасково на ГГИ – ТЕЦ „Марица 3“ АД,  
гр. Димитровград**

Голяма горивна инсталация на територията на РИОСВ – Хасково, оказваща въздействие върху качеството на атмосферния въздух по показател серен диоксид е ТЕЦ “Марица 3” АД, гр. Димитровград, титуляр на КР № 41/2012 г. През 2012 г. е извършена рехабилитация на Горивната инсталация – Котел ОР-380в за производство на електроенергия, състояща се в редуция на NOx в димните газове, чрез рециркулация и изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на серен диоксид в отпадъчните газове.

През 2016г. са регистрирани седем превишения на ПС за СЧН от 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  за серен диоксид и едно превишение на ПС за СДН от 125  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , които са по-малко от нормативно допустимите.

До 31.07.2016г. ТЕЦ „Марица 3“ АД е на свободния пазар, а от 01.08.2016г. работи по договор за студен резерв с Електроенергийния системен оператор /ЕСО/, т.е. енергийният блок работи неритмично, ограничен брой работни часове, само при необходимост и по разпореждане на ЕСО.

На 27.01.2017г. котел ОР-380в е погасен. През месец февруари 2017г. горивната инсталация не е работила, което се потвърждава от представения доклад за извършените през месеца собствени непрекъснати измервания.

За периода от 01.01.2017г. до 28.02.2017г. от автоматична измервателна станция АИС “Раковски“, гр. Димитровград са регистрирани две превишения на ПС за СЧН за серен диоксид (през месец януари) и не са регистрирани превишения на ПС за СДН за този показател.

**инж. Д. Илиев**

*Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите – Хасково*

