



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА - 93 - ПР / 2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от *Наредбата за ОВОС* и чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от РЗИ – Кърджали и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на бараж в главното течение на пороя „Караман дере”, община Черноочене“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

възложител: ТП на ЮЦДП – гр. Смолян – ДЛС „Женда” гр. Кърджали, ЕИК 2016195800015, адрес: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” № 2

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

В участъка на „Караман дере“ ТП ДЛС „Женда“ е изграден бараж от габиони с надтеренна височина 2,5 м преди 10-15 години. В резултат на поройна дейност баражната стена е нарушена в лявата част на съоръжението. Металната мрежа на част от габионите е разкъсана от преминали през стената влачени от поройните води едри камъни. Образуван е V-образен отвор почти до основата на габионната стена, през който е започнало изтичане на задбаражния нанос надолу по течението.

В резултат от разкъсване на мрежите на част от габионите, под въздействието на метеорологичните условия е настъпила корозия на металните части, те не са устойчиви, като на места конструкцията е нарушена - „издута“ или „увиснала“.

Посочените обстоятелства за съвременното състояние на габионната баражна стена изключват възможност за ремонт и налагат изграждането на ново аварийно съоръжение срещу наводнения.

Местоположението на баража ще се проектира непосредствено пред разрушеното съоръжение надолу по течението на реката, разположено северно от водотека в отдел 130 „ж” и южно от водотека - в отдел 109 „в” (ГСП на ТП-ДЛС Женда, 2013г.).

Отдел 109 „в” се намира в землището на с.Соколите, община Черноочене, а отдел 130 „ж” - в землището на с.Мурга, община Черноочене.

Предлагани методи за строителство:

- Да се проектира праволинеен бараж, като единично съоръжение;
- Баража да се проектира с над теренна височина 2,5-3,0м;
- Задната стена на баража да бъде означена на терена от проектната;



- Вкопаването на основата на баража да се проектира с дълбочина 1,0-1,5м;
- Вкопаването на крилата да се проектира 1,0 – 1,5м;
- Укрепителното съоръжение да се проектира за изграждане от обикновен бетон с клас по якост на натиск от В15;
- Бетонът да се достави при транспортно разстояние до 55 – 60 км;
- За защита на баража да се проектира по преценка облицовъчната стена на десния бряг.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „ж“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии, но попада изцяло в следните защитени зони по НАТУРА 2000:

- ✓ ВГ0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение №661/16.10.2007 г. на МС;
- ✓ ВГ0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-528/26.05.2010г. на МОСВ.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона ВГ0002073 „Добростан“, определен със заповедта за обявяването ѝ.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горещитираната защитена зона.

## МОТИВИ:

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Предмет на ИП е проектиране на праволинеен бараж с надтеренна височина 2.5-3.0 м. за укрепване на главното течение на „Караман дере“.

2. Местоположението на баража ще се проектира непосредствено пред разрушеното съоръжение надолу по течението на реката, разположено северно от водотека в отдел 130 „ж“ и южно от водотека - в отдел 109 „в“ (ГСП на ТП-ДЛС Женда, 2013г.).

3. Вкопаването на основата и крилата на баража ще бъдат проектирани с дълбочина 1.0-1.5 м. За изграждане на съоръжението ще се проектира използване на бетон с клас на якост на натиск от В15. За защита на баража ще се проектира по преценка облицовъчна стена на десния бряг.

4. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. С реализацията на ИП ще се подобри екологичната среда и ще се осигури превенция срещу наводнения.

6. Естеството на инвестиционното предложение не предполага формиране на отпадъчни продукти, които да създадат дискомфорт на околната среда.
7. Рискът от възникване на инциденти е ограничен.

## **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:**

1. Съгласно становище по чл.155, ал.1, т.23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-140/25.04.2017г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

2. Мястото на реализация на ИП попада в повърхностно водно тяло „р. Боровица и притоци от яз. Боровица до вливане в яз. Кърджали“ с код BG3AR600R024. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Родопи-Средни“ с код BG0001031 определена съгласно чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Добростан“ с код BG0002073 определена съгласно чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Арда“ с код BGCSARI01 определена съгласно чл. 119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2. на ПУРБ на ИБР.

3. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146е от ЗВ.

## **III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Не се очаква изпълнението на предвидените в ИП дейности да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на посочените защитени зони, както и до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоните.

2. Не се очаква реализацията на посоченото ИП да доведе до кумулативно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

## **IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1733#1/01.09.2017г. реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

4. При реализация и експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

## **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение засегнатите кметства на селата Врело, Кос и Лале, а засегнатото население – чрез обяви в кметствата и общината.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2. Предоставени са копия от

информацията по Приложение 2 и на засегнатите кметства. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища или възражения.

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение.

### **И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП.

2. Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност.

3. Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на водното тяло.

4. Да се предприемат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите с нефтопродукти.

5. Дейностите по реализирането на ИП (реконструкция/изграждане на речен бараж) попадат под разпоредбите на чл.46 (1) т.1 от закона за водите и за тях е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Хасково).*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**ИНЖ. Л. ДАЙНОВСКИ** *Мой*  
За Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите – Хасково  
(Съгласно Заповед № 3/15.01.2016г.)



Дата: 25.10.2017г.