



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-222/26.03.2018г.

До
Мони Мес ЕООД
ул. Добруджа №10-Б-23
гр. Хасково

ОТНОСНО: Изграждане на БКТП 20/0,4 kV 1×400kVA в УПИ VII, кв.2 гр. Любимец.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-222/20.03.2018г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на БКТП 20/0,4 kV 1×400kVA в УПИ VII, кв.2 гр. Любимец, на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр.3 от 05.01.2018г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на БКТП 20/0,4 kV 1×400kVA в УПИ VII, кв.2 гр. Любимец., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В имот УПИ VII, кв.2 гр. Любимец с НТП: за зърнено фуражна промишленост се предвижда изграждане на БКТП 1x400kVA, 20/0,4kV с кабелна линия. мястото на монтаж на БКТП е определено от предложение скица-виза за проектиране на гл. архитект на община Любимец, с лице към улицата, осигуряващо лесен и безпрепятствен достъп за обслужването му по всяко време на денонощието, без да се засягат съществуващи надземни и подземни проводи и съоръжения. БКТП е предназначен за работа на открито, при нормални условия. Всички стени на БКТП отговарят на изискванията за клас на огнеустойчивост F90 (БДС EN1363 до 69). Вратите, вентилационните решетки и другите приспособления за затваряне са от негорими материали. Корпусът на БКТП е изпълнен от стоманобетонова конструкция - стени с под и покрив, с отвори за обслужване на разпределителните уредби СрН, НН и на трансформатора, с монтирани метални врати и метални вентилационни решетки – Al дограма. Изпълнен е с бетон B25, дебелина на стените 6,3 см, под 10 см и покрив - 8 см. Изграждането на БКТП е за електрозахранване на силозно стопанство в същия УПИ VII, кв.2, гр. Любимец. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на ИП ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

УПИ VII, кв.2 гр. Любимец не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона **BG0000578 „Река Марица”**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното **не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС** за така заявленото инвестиционно предложение..



С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000578 „Река Марица”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото съгласуване се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват и не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някои обстоятелства, при което е издадено настоящето съгласуване, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково

