



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-347/30.04.2018г.

До
Електроразпределение Юг ЕАД
КЕЦ Хасково
ул. Добруджа № 16
гр.Хасково

ОТНОСНО: Изграждане на външно ел. захранване на гараж от сграда с идентификатор 77195.715.2.4 по КК на гр. Хасково.

Във връзка с уведомления с Вх.№ ПД-347/18.04.2018г. на РИОСВ- Хасково за изграждане на външно ел. захранване на гараж от сграда с идентификатор 77195.715.2.4 по КК на гр. Хасково, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на външно ел. захранване на гараж от сграда с идентификатор 77195.715.2.4 по КК на гр. Хасково, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда външно ел. захранване на гараж от сграда с идентификатор 77195.715.2.4 по КК на гр. Хасково. От съществуващ кабелен разпределителен шкаф с кабел тип NAY2Y-J 4x185SM се захранва ново електромерно табло. Новото електромерно табло тип ТЕПО /Б+/ се монтира на съгласувано място пред източната страна на ПИ 77195.715.2.4. Трасето на кабелната линия НН, преминаващо под тротоарното пространство на ПИ с идентификатор 77195.715.2.3 е ново и ще бъде с дължина 18,6 м. Кабелът 1 kV ще бъде положен подземно в свободен изкоп 0,8 м/0,3 м и 0,8 м/0,4м. Изкопните дейности ще се извършват ръчно. Няма да се използва взрив.

Имот с идентификатор 77195.715.2 не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Natura 2000. Най- близко разположена е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“ приета с Решение на МС №661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на предвидените дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите
Хасково

