



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-962/16.08.2018г.

До
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
гр.Пловдив
ул. „Христо Г. Данов“ №37

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на КСрН от муфи на съществуващ КСрН до БКТП „Пътно“ село Срем, изграждане на БКТП „Пътно“ село Срем, изграждане на извод НН-1 (кабел НН от БКТП „Пътно“ село Срем до съществуващо електромерно табло), изграждане на извод НН-2 (кабел НН от БКТП „Пътно“ село Срем до съществуващ ЖБ стълб НН)“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-962/14.08.2018г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на КСрН от муфи на съществуващ КСрН до БКТП „Пътно“ село Срем, изграждане на БКТП „Пътно“ село Срем, изграждане на извод НН-1 (кабел НН от БКТП „Пътно“ село Срем до съществуващо електромерно табло), изграждане на извод НН-2 (кабел НН от БКТП „Пътно“ село Срем до съществуващ ЖБ стълб НН)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда:

- Изграждане на нова кабелна линия изграждане на КСрН от муфи на съществуващ КСрН до БКТП „Пътно“ село Срем.
- Изграждане на нов БКТП „Пътно“ с. Срем.
- Изграждане на два броя нови кабелни линии НН от БКТП „Пътно“ до стоманобетонен стълб и до съществуващо електромерно табло.

Трасето, пресичанията и полагането на новия кабел 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 RM/25 ще се извърши подземно. По цялата си дължина, кабелите се полагат на отстояние min 1,0 m до 4,6 m от имотните граници, от съществуващи сгради и огради. Защитават се с поцинкована стомана ф10 mm, изтеглена по дължината на изкопа, съгласно приложени детайли. Пресичането на второстепенни улици, по които се



движкат превозни средства се осъществява в 2бр. стоманени тръби Ф160, чрез хоризонтален сондаж.

Трасето на новата кабелна линия тръгва от кабелна муфа на съществуващ кабел, ще премине през стоманена тръба, положена чрез хоризонтален сондаж под уличното платно, след това продължава в изкоп и достига до нов БКТП „Пътно“ село Срем.

Изграждането на БКТП „Пътно“ с мощност до 800 KVA ще се осъществи в имот с № 68583.100.768 по КВС на с. Срем.

Предвид гореизложеното инвестиционното предложение **не може да бъде** отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.

Горепосоченото трасе, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **33 BG 0000217 „Дервентските възвищения 1“** за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявленото ИП, при реализацията **му няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена зона - **33 BG 0000217 „Дервентските възвищения 1“** за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП за: „Изграждане на КСрН от муфи на съществуващ КСрН до БКТП „Пътно“ село Срем, изграждане на БКТП „Пътно“ село Срем, изграждане на извод НН-1 (кабел НН от БКТП „Пътно“ село Срем до съществуващо електромерно табло), изграждане на извод НН-2 (кабел НН от БКТП „Пътно“ село Срем до съществуващ ЖБ стълб НН)“ е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РНОСВ-Хасково за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково

