



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-1013/09.09.2019г.

До  
КЕЦ Димитровград  
бул.България №4Г  
гр.Димитровград

**ОТНОСНО:** Изграждане на нова кабелна линия до 1kV от съществуваща разпределителна кабелна касетка №2, електрозахранена от ТП №322 до ново електромерно табло /ET/, монтирано на южната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1013.115 по КК на Димитровград.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1013/05.09.2019г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на нова кабелна линия до 1kV от съществуваща разпределителна кабелна касетка №2, електрозахранена от ТП №322 до ново електромерно табло /ET/, монтирано на южната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1013.115 по КК на Димитровград, на основание чл.ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на нова кабелна линия до 1kV от съществуваща разпределителна кабелна касетка №2, електрозахранена от ТП №322 до ново електромерно табло /ET/, монтирано на южната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1013.115 по КК на Димитровград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова кабелна линия до 1kV от съществуваща разпределителна кабелна касетка №2, електрозахранена от ТП №322 до ново електромерно табло /ET/, монтирано на южната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1013.115 по КК на Димитровград. Кабелната линия НН се полага в земен изкоп с размери 0,8x0,4 м. Преди и след полагане на кабела се прави подложка от два пласта пясък, зарива се с пръст, като същата се трамбова. По цялата дължина на изкопа се полага мълниезащитен проводник във вид на поцинкована стоманена шина.

Трасето на новата кабелна линия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г.

Така заявленото инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000578 „Река Марица“.



В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-1014/09.09.2019г.

До  
КЕЦ Димитровград  
бул.България №4Г  
гр.Димитровград

**ОТНОСНО:** Реконструкция на кабелна линия НН в участъка между ТНН на ТП №144, Димитровград и съществуващо електромерно табло, монтирано на западната фасада на сграда в имот с идентификатор 21052.1015.249 по КК на Димитровград.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1014/05.09.2019г. на РИОСВ-Хасково за реконструкция на кабелна линия НН в участъка между ТНН на ТП №144, Димитровград и съществуващо електромерно табло, монтирано на западната фасада на сграда в имот с идентификатор 21052.1015.249 по КК на Димитровград, на основание чл.ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Реконструкцията на кабелна линия НН в участъка между ТНН на ТП №144, Димитровград и съществуващо електромерно табло, монтирано на западната фасада на сграда в имот с идентификатор 21052.1015.249 по КК на Димитровград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на кабелна линия НН в участъка между ТНН на ТП №144, Димитровград и съществуващо електромерно табло, монтирано на западната фасада на сграда в имот с идентификатор 21052.1015.249 по КК на Димитровград. Инвестиционното предложение включва подмяна на съществуващ кабел ОАСБ 3x120+95мм<sup>2</sup> с нов тип NAY2Y 4x185 mm<sup>2</sup> в съществуващо трасе. Изграждането на нова кабелна линия до 1kV, нов тип NAY2Y 4x185 mm<sup>2</sup> – 52 м, от нов КРШ F4, КРШ до фасада на сграда с идентификатор № 21052.1015.249.1 до ново ЕТ по индивидуален проект, ситуирано на западната фасада на сградата в имот с идентификатор 21052.1015.256 по КК на Димитровград. Кабелната линия НН се полага в земен изкоп с размери 0,8x0,4 м. Преди и след полагане на кабела се прави подложка от два пласта пясък, зарива се с пръст, като същата се трамбова. По цялата дължина на изкопа се полага мълниезащитен проводник във вид на поцинкована стоманена шина.

Трасето на новата кабелна линия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г.

Така заявленото инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000578 „Река Марица”.



В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-1015/09.09.2019г.

До  
КЕЦ Димитровград  
бул.България №4Г  
гр.Димитровград

**ОТНОСНО:** Изграждане на нова кабелна линия до 1kV от табло НН на БКТП „Дуветика“, Димитровград до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на източната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1007.10 по КК на Димитровград.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1015/05.09.2019г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на нова кабелна линия до 1kV от табло НН на БКТП „Дуветика“, Димитровград до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на източната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1007.10 по КК на Димитровград, на основание чл.ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на нова кабелна линия до 1kV от табло НН на БКТП „Дуветика“, Димитровград до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на източната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1007.10 по КК на Димитровград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова кабелна линия до 1kV от табло НН на БКТП „Дуветика“, Димитровград до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на източната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1007.10 по КК на Димитровград. Трасето на новата кабелна линия ниско напрежение е 110 м. Кабелната линия НН се полага в земен изкоп с размери 0,8x0,4 м. Преди и след полагане на кабела се прави подложка от два пласта пясък, зарива се с пръст, като същата се трамбова. По цялата дължина на изкопа се полага мълниезащитен проводник във вид на подинкована стоманена шина.

Трасето на новата кабелна линия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г.

Така заявленото инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



*Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково

