



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-985/09.09.2019г.

До
Община Свиленград
бул.България №32
гр.Свиленград

ОТНОСНО: Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т.1531 и паркинг към нея в гр. Свиленград.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-985/02.09.2019г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на улица между о.т.1530 и о.т.1531 и паркинг към нея в гр. Свиленград, на основание чл.ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на улица между о.т.1530 и о.т.1531 и паркинг към нея в гр. Свиленград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Улицата се намира в чертите на град Свиленград в източната и част. Теренът е равнинен, като денивелацията между началната о.т. и крайната о.т. ~0,43 м, при дължина от 42,93м. между осовите точки. Тя е права, като липсват хоризонтални криви или чупки. Ориентацията е приблизително юг-север, като от юг се намира ул. „Драган Цанков“, а от север ул. „Лозица“, и двете улици са с асфалтобетонова настилка. От изток и от запад улицата е ограничена от имотни граници със сгради на калкан и массивни огради. Улицата е на земна основа с едногодишна растителност по нея. От ляво на улицата се предвижда изграждането на 12 броя паркоместа с размери 5,00м на 2,65м. При проектирането на улицата не е спазено нормативното изискване за минимално разстояние от 6,00м зад паркоместата за маневра на МПС, поради ограничната широчина на улицата. Оста на проектното решение е в средата на настилката и е според регулатационния план на гр. Свиленград. Общата дължина на улицата от о.т.1531 и о.т.1530 е 42,93м, а дължината за изграждане на новата улица от п.т.1 до п.т.5 е 36,12м. Габаритът на новопроектираната улица е: платно за движение 4,80÷5,30м, паркоместа 5,00м и бетонови бордюри 15/25/50см от двета и края. Конструкцията на настилката е оразмерена за категория на движението „средно“ и е със следните пластове: асфалтобетон пълтен-4см, асфалтобетон непълтен-4см, битумизиран трошен камък-4см, трошен камък с непрекъсната зърнометрия-35см. Отводняването на дъждовните води от настилката и тротоарите ще се осъществява посредством наддължните и напречни наклони. За поемане на повърхностните води се предвижда изграждане на нови два броя дъждоприемни шахти при п.т.1. Те ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа по ул. „Драган Цанков“.

Площите предвидени за изграждане на улица и паркинг към нея не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG0000212 „Сакар“ за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г.



Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното **не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС** за така заявленото инвестиционно предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000212 „Сакар”**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково

