

**Представено от ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ към МВР уведомление за „Изграждане на ново водоземно съоръжение - тръбен кладенец“**

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-607/30.05.2019г. и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, РИОСВ – Хасково Ви информира за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС:**

Инвестиционното намерение е за изграждане на ново водоземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ 44570.236.138 гр. Любимец. Тръбният кладенец е необходим за техническо водоснабдяване на „Специален дом за временно настаняване на чужденци“ в същия имот.

Изграждането на ТК включва: прокарване на сондаж с диаметър 350 мм до 50 м, затръбяване с филтърна експлоатационна колона Ф160 мм, запълване задтръбното пространство с промита речна баластра фракция 5/15, задтръбна циментация, хидрогеоложки тестове на тръбния кладенец, оборудване с измервателна апаратура /водомер, нивомер/.

Дълбочината на тръбния кладенец е до 50 м. При прокарването не се използват взривни вещества.

Географските координати на проектния тръбен кладенец са: В=41°50'13,6" и L=26°05'38,5" и Н=62м.

Необходимото годишно водно количество за осъществяване на дейностите е Q=29500м<sup>3</sup>/годишно.

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-402(1)/21.06.2019г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявено инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 2, като това изменение самостоятелно попада в обхвата на т. 2 буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

**II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР):**

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 44570.236.138 по КК на гр. Любимец, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имота е защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от *Закона за биологичното разнообразие*, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

**Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.**

Копие от писмото е изпратено до община Любимец.

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 24.06.2019г./