

Представено от „БОЛАГРО“ ООД уведомление за „Изграждане на тръбен кладенец“

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-570/20.05.2019г. и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, РИОСВ – Хасково Ви информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС:

Инвестиционното намерение е за изграждане на тръбен кладенец в УПИ V, кв.2а гр. Любимец. Тръбният кладенец е необходим за самостоятелно водоснабдяване на „Маслодобивна фабрика“ в същия имот за охлаждане на производствени машини и съоръжения и поддържане на противопожарен резерв. Предвижда се дълбочината на тръбния кладенец да бъде 55м.

Изграждането на ТК ще се реализира посредством извършване на сондажна дейност при следните параметри: проучвателно-ядково сондиране с автосонда УРБ 2А2 с диаметър ϕ 110мм до дълбочина 55м с цел установяване на геолого-литожкия разрез; проширяване на сондажа чрез безядково сондиране посредством ролково длето с диаметър ϕ 450мм; затръбяване на сондажа с експлоатационна тръбно-филтърна колона от PVC тръби ϕ 125мм в интервала 0,00-55,00м; гравийна засипка на задтръбното пространство с филц фракция 5-22мм в интервала 5,00-55,00м; глинен тампонаж на задтръбното пространство в интервала 0,00-5,00м за евентуално предотвратяване на замърсяване от повърхностни и плитко залягащи подземни води; устието на сондажния кладенец ще бъде оборудвано с капак.

Водата ще се добива чрез потопяема помпа и директно ще се подава към изградената система посредством тръбни разводки. На устието на сондажа ще бъде изградена шахта, в която ще се монтират водомер и спирателен кран, ще се затваря с капак и катинар.

Необходимото годишно водно количество за осъществяване на дейностите е $Q=7000\text{м}^3$.

Географските координати на проектния тръбен кладенец са: 41°51'08,50" N и 26°04'22,94" E.

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-392(1)/13.06.2019г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.

Така заявено инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 2, като това изменение самостоятелно попада в обхвата на т. 2 буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР):

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ V, кв.2а по плана на гр. Любимец, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имотите е защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от *Закона за биологичното разнообразие*, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Любимец.

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 17.06.2019г./