


Е. Попова
17.07.1992



ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-гр. ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от „ЕНО ЛАНД“ ЕООД, ЕИК: 2 0 3 8 1 5 1 2 2, със седалище и
адрес на регистрация: България, гр. София, бул. Г. М. Димитров, № 75, GSM

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: България, гр. София, бул. Г. М.
Димитров, № 75,

Управител на фирмата възложител: Иван Иванов

Лице за контакти: Иван Иванов;

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора - физическо лице; /

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма/физическо лице / „ЕНО ЛАНД“ ЕООД
има следното инвестиционно предложение: Проект за изграждане на проучвателно-
експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване /поливане/ на бадемови
масиви в ПИ№ 48974.59.3 , землище на с. Момково, община Любимец.

.....
.....
Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.

Водоснабдяване /поливане/ на бадемови масиви в ПИ № 48974.59.3 и други, ,
местн. „Дущобака“, землище на с. Момково с ЕКАТТЕ 48979, община
Любимец-Приложение № 1

2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от
производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност,
необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи

дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/

Проект за изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ с цел каптиране на подземни води в границите на ИИ № 48974.59.3 по плана землището на с. Момково, община Любимец.

Инвестиционните намерения на дружеството са свързани с проектиране и изграждане на капково напояване на бадемов масив от около 200 дка:

Параметри на исканото водоземане:

Средноденонощен / Средносезоноен/ дебит на черпене: 1.57 л/сек;
Максимален дебит на черпене: 4.000 л/сек;
Годишен обем на черпене: 28 600 куб.м/годишно;
Сезонен обем на черпене: 28 600 м³ (куб.м/сезон);
от 01.април – до 30.октомври (210 дни).

Разпределение на необходимото водно количество:

За ПОЛИВНИ ЦЕЛИ:

Предвиденият за поливане бадемов масив е около 200 дка.

1. Бадеми- 200 дка; 81 др./дка; общо: 16 200 бр.

Поливна норма : 80л/др.

За сезон 20 поливки

Необх. водно количество: 16 200x0.08x20≈ 26 000 м³/год.

Необходимите водни количества за напояване:

$Q_{\text{общо}} = 26\ 000\ \text{м}^3/\text{год.}$

Загуби: 10%26 000 =2600 м³/год.

$Q_{\text{общо}} \approx 28\ 600\ \text{м}^3/\text{год.}$

✓ като средно сезонно:

$Q_{\text{ср. сез.}} = 28\ 600\ \text{м}^3/\text{сез}; \quad Q_{\text{ср. ден.}} = 136.19\ \text{м}^3/\text{ден};$

$Q_{\text{ср. сез.}} = 1.57\ \text{л/сек}; \quad Q_{\text{макс. ден.}} = 4.000\ \text{л/сек};$

като средно годишно

12 месеца /365 дни/;

$Q_{\text{ср. год.}} = 28\ 600\ \text{м}^3/\text{год.}; \quad Q_{\text{ср. год.}} = 0.91\ \text{л/сек};$

Параметри на исканото ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за водоземане):

Дълбочина на съоръжението: 100.00 m

Конструкция на съоръжението:

Плътна колона: 0.00-40.00 м; - плътна част за изолация от

повърхностни води

80.00-84.00 м – плътна част, за пот.

помпа;

98.00-100.00 – за утайник;

Водоприемна (филтрова) част: 40.00-80.00 м; 84.00-98.00 м;

Вид на предвидената помпа: потолясма помпа GRUNDFOS SQ-3 с номинален дебит 4.00 l/s и напор H-120 m; спускане на помпата: 80.00-84.00м от кота терен.

Местоположение на проучвателния участък

Координатен регистър на ПЕТК в ПИ № 48974.59.3 по плана землището на с. Момково, община Любимец.					
Скица №	Координатна система 1970 г.		Координатна система WGS 84		Терен
	X	Y	B	L	П
104	4568139.972	9477118.341	41° 50' 26.90726''	26° 08' 56.93023''	143.274

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови; Предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията на кладенеца са материали отговарящи на изискванията на БДС.

.....

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и придвижвания за тяхното третиране.

Не се очаква да се генерират отпадъци по време на строителството.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

По време на строителството не се очакват отпадъчни води.

.....

8. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник)

Няма такива.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

- характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;
- актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение;
- карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя);
- документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)


Други документи, по преценка на възложителят:

- допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11) уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.

Дата: 11.02.2019 год.

Възложител:



М. Иванов

