



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-229/19.03.2020г.

До
Община Димитровград
бул.Г.С.Раковски 15
гр. Димитровград

ОТНОСНО: *Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Димитровград.*

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-229/05.03.2020г. на РИОСВ-Хасково за Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Димитровград, на основание чл.ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Внедряването на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Димитровград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираните територии на гр.Меричлери, с. Бодрово, с.Брод, с.Бряст, с.Великан, с.Воден, с.Върбица, с.Голямо Асеново, с.Горски извор, с.Длъгнево, с.Добрич, с.Долно Белево, с.Здравец, с.Злато поле, с.Каснаково, с.Крепост, с.Крум, с.Малко Асеново, с.Радиево, с.Райново, с.Светлина, с.Скобелево, с.Сталево, с.Странско, с.Черногорово, с.Ябълково и в кв.Марийно, кв.Вулкан и кв.Черноконево на гр.Димитровград. Системата за външно изкуствено осветление на община Димитровград, при настоящото положение не осигурява изискваните санитарно-хигиенни норми за осветеност. Уличната осветителна уредба е изградена през 2007 год. и е реализирана с осветители с натриеви лампа високо налягане /НЛВН/ с мощност 70W и 50W. Корпусите на всички осветители са в техническа годност, като за осветителната инсталация не е въведена система за управление и мониторинг. Инфраструктурата на външното изкуствено осветление се състои от стоманено-бетонни стълбове и незначителен брой стоманено тръбни стълбове. Стоманено-бетонните стълбове са изградени основно за захранване на битови и обществени абонати с електроенергия. Същата се използва за външно изкуствено осветление поради невъзможност /предимно техническа/ за изграждане на нови инфраструктурни съоръжения. Повишаване на качеството на системата за външно изкуствено осветление и подобряване на неговата ефективност, икономическа и енергийна, ще се осъществява със следните способности и средства: проектиране на уличните осветителни уредби в съответствие с нормите за външно изкуствено осветление БДС EN 13201:2016; замяна на съществуващите натриеви светлоизточници с нови енергийно ефективни LED източник на светлина; въвеждане на система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление. Проектът предвижда демонтаж на стари и монтаж на нови светлоизточници върху съществуващи стълбове – стоманено бетонни и демонтаж на стари и монтаж на нови табла улично осветление, окомплектовани с модули на системата за мониторинг и контрол в таблата за УО. Предвидените дейности не засягат конструкцията на инфраструктурата на системата за външно изкуствено осветление.



6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14
www.haskovo.riovs.com
e-mail: riiov_hsk@mbox.contact.bg

Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс: (+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) 60 16 24

Урбанизираните територии на горесцитираните села и квартали, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, с изключение на урбанизираната територия на с.Светлина, която попада в обхвата на защитена зона ВГ0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г.

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона ВГ0001031 „Родопи Средни“.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионалната инспекция
околната среда и водите - Хасково

