



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-376/09.04.2020г.

До
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
гр. Пловдив
ул. „Христо Г. Данов“ №37

До КЕЦ Димитровград, гр. Димитровград

бул „България“ 4Г

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение /КНН/ и монтаж на нов кабелен шкаф /КРШ F4/ и ново електромерно табло /ЕТ/ за присъединяване на обект: „Сграда“ в ПИ с идентификатор 21052.1018.545 по КК на Димитровград“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-376/07.04.2020г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение /КНН/ и монтаж на нов кабелен шкаф /КРШ F4/ и ново електромерно табло /ЕТ/ за присъединяване на обект: „Сграда“ в ПИ с идентификатор 21052.1018.545 по КК на Димитровград“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда изграждане на нова кабелна линия линия до 1 kV от съществуващо електромерно табло, монтирано на източната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1018.522 по КК на Димитровград до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ F4, монтиран на южната имотна граница на имот с идентификатор 21052.1018.545 по КК на Димитровград.
Кабелната линия НН е част от техническа инфраструктура в района, разположена в тротоарната част. Трасето на новата кабелна линия е 228 м като се полага в земен изкоп 0,8x0,4 м. Преди и след полагане на кабела се прави подложка от два пласта пясък, зарива се с пръст като същата се трамбова. По цялата дължина на изкопа се полага заземително въже във вид на поцинкована стоманена шина (40/4 мм), респективно стоманен профил (Ø 10). За предпазване на кабела при пресичането на улични платна същия ще се изтегли в 2 бр. тръби Ø160, обвити в бетонов кожух



Така заявеното инвестиционно предложение **не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Горепосоченото трасе, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Близко разположена е - **ЗЗ ВГ 0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията **му няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горещитираната защитена зона - **ЗЗ ВГ 0000578 „Река Марица“**, за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за: „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение /КНН/ и монтаж на нов кабелен шкаф /КРШ F4/ и ново електромерно табло /ЕТ/ за присъединяване на обект: „Сграда“ в ПИ с идентификатор 21052.1018.545 по КК на Димитровград“ е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.


инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

