



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-620/05.06.2020г.

До  
Община Симеоновград  
пл.Шейновски №3  
гр.Симеоновград

**ОТНОСНО:** Аварийна реконструкция на мост над река Луда Яна в с. Троян, общ. Симеоновград.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-620/15.05.2020г. на РИОСВ-Хасково за аварийна реконструкция на мост над река Луда Яна в с. Троян, общ. Симеоновград, на основание чл.ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Аварийната реконструкция на мост над река Луда Яна в с. Троян, общ. Симеоновград попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

От представената информация става ясно, че се предвижда изменение на инвестиционно предложение, за което с писмо с Изх.№ ПД-189/18.03.2020г. на Директора на РИОСВ-Хасково е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. С изменението се предвижда аварийна реконструкция на мост над река „Луда Яна“, село Троян, общ. Симеоновград. В съществуващо положение мостовото съоръжение е в аварийно състояние, като подпората в талвега на реката е поддала, вследствие на което цялото горно строене на моста е деформирано. Съоръжението е със следния габарит: пътно платно 6,0м; 2 бр. тротоарни блокове с ширина по 0,70м. Като временно решение за пътна връзка на двете части на селото е изграден бетонов брод. При високи водни стоежки на река Луда Яна, този брод е опасен за преминаване, което налага реконструкцията на моста. Новопроектираното съоръжение е четириотворно, кутиеобразна стоманобетонна конструкция, предвидена за монолитно изпълнение на две секции. Всяка секция се състои от по две кутии, със светло напречно сечение съответно с ширина 7,25 м и променлива височина в кутиите от 2,39м до 2,14м. От двете му страни (втика и оотока), при откосите на насипа са проектирани завърнати стоманобетонни крила. Преходът между съоръжението и насипа е предвиден да се осъществи с монолитни преходни площи с дължина по 6,5 м, разположени под основните пластове на насипна (на 70cm под кота нивелета). От двете страни на втика и оттока е предвидено изграждането на стоманобетонни прагове с размери 0,50/2,00м и дължина 33м. Предвидена е за изпълнение обратна засипка между крилата и праговете на моста от скален материал – от ниво изкоп до горния ръб на праговете. Върху стоманобетонните части, които се засипват е предвидено да се положи обмазна хидроизолация на битумна основа. Върху горната плоча се изпълнява изравнителен бетон с минимална дебелина 5 см, върху който се полага листова хидроизолация и върху нея асфалтовите пластове на настилката. Върху тротоарните блокове е предвидена ограничителна система с парапет JPL1 H1W4 BW + BHR 1120.

Урбанизираната територия на с.Троян, общ.Симеоновград, респективно, моста предмет на инвестиционното предложение **не попада в границите на защитени територии** по



смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.5 от *Наредбата за ОС* бе установено, че изменението на инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (писмо с Изх.№ПУ-01-149(3)/03.06.2020 на БД ИБР), при спазване на **следните условия:** да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализация и експлоатация на инвестиционното предложение; дейностите по инвестиционното предложение подлежат на разрешителен режим – попадат под разпоредбите на чл.46, ал.1, т.1, буква- б от Закона за водите.

Така заявленото изменението на инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентирани с Глава шеста от ЗООС** процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на изменението на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото изменение на инвестиционното предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково

