

Представено от „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД уведомление за „Газоснабдяване на Цинков завод“

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 1496/04.11.2020г. и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС:

Целта на инвестиционното предложение е газоснабдяване на Цинков завод в гр. Кърджали чрез изграждане на Автоматична газорегулираща станция (АГРС), газопровод между газопреносен газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ на Преносния оператор и АГРС и разпределителен газопровод от АГРС до Завода.

Захранването с природен газ на Завода ще се осъществява от „Междусистемна газова връзка Гърция-България“.

АГРС е предназначена за понижаване на входното налягане от 7,5МРа до 1,0МРа. Сградата на АГРС ще се изгради върху площ от 100м² в имот 65975.2.252 землище на с. Седловина, собственост на възложителя.

Предвижда се изграждане на газопровод между газопреносен газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ на Преносния оператор и АГРС с дължина около 145м, работно налягане на газопровода 7,5МРа с подземно положени стоманени безшевни тръби Ø 60,3×4,0.

От АГРС до Завода се предвижда изграждане на разпределителен газопровод с работно налягане 1,0МРа и дължина около 1780м. Газопроводът ще бъде изграден подземно от тръби РЕ-НД Ø 160×14,6 и надземно от стоманени безшевни тръби Ø 140×4,5.

На територията на завода ще се монтира Газорегулаторен пункт (ГРП) за понижаване на налягането от 1,0МРа до 0,5МРа.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3 буква „б“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР):

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 65975.2.252 по КК на с. Седловина, в който се предвижда изграждане на АГРС, част от преносен газопровод и част от разпределителен газопровод, имоти с идентификатор 65975.2.252, 65975.2.354, 65975.2.360, 65975.2.356, 65975.2.358, 65975.2.352, 65975.2.247, 65975.2.273, 65975.2.124, 65975.2.347, 65975.2.363, в които се предвижда изграждане на преносен газопровод и имоти с идентификатор 65975.2.176, 40909.23.114, 40909.23.23, 40909.23.92, в които се предвижда изграждане на разпределителен газопровод **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имотите са разположени защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни“**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и **BG0002013 „Студен кладенец“**, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и **подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони** по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Кърджали и кметство на с. Седловина.

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 13.11.2020г./