



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-655/08.06.2020г.

До
Би Си Индъстрис ЕООД
ул. Цар Освободител №10, ет.3
гр. София

ОТНОСНО: Подмяна на хранителен водопровод от водоем „Капитан Андреево“ до съществуваща кранова шахта при АМ „Марица“ по ново трасе.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-655/20.05.2020г. на РИОСВ-Хасково за подмяна на хранителен водопровод от водоем „Капитан Андреево“ до съществуваща кранова шахта при АМ „Марица“ по ново трасе, на основание чл.ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Подмяна на хранителен водопровод от водоем „Капитан Андреево“ до съществуваща кранова шахта при АМ „Марица“ по ново трасе попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

Целта на инвестиционното предложение е подмяна на тръбите на хранителния водопровод /по ново трасе/ от водоем 300м³ за с. Капитан Андреево и с. Генералово до съществуващата кранова шахта, намираща се на около 2км западно от имота, преди преминаването му под АМ „Марица“ и съоръженията към него. Водопроводът ще се изпълни от PE-HD тръби с DN 250(220,4) и дължина 597,70 м. По трасето му са предвидени следните съоръжения: шахта висок отток и шахта въздушник. Шахтата висок отток е предвидена да е от PE материал с диаметър 1000мм, монтирана върху бетонова основа и с капак от полимер бетон ф80. Отточната тръба се извежда от дъното на водопровода с метален тройник 250/100мм и спирателен кран. Оттока се извежда на терена, където ще се направи бетоново корито за изтичане на водата. Шахтата въздушник е предвидена да е от PE материал с диаметър 1000мм, монтирана върху бетонова основа и с капак от полимер бетон ф80. Въздушникът се монтира с метален тройник 250/100 над темето на тръбата. Предвиден е спирателен кран под него ф100. Под крановете са предвидени бетонови блокове, които трябва да се излеят на място след монтажа. В шахтите са предвидени метални стълби за влизане, които се монтират при заготовката при PE шахтите. Във всички чупки по трасето на водопровода се предвидени опорни бетонови блокове. Средната дълбочина на изкопа за полагане на тръбите е 1,55м от кота терен. Изкопът за водопровода се прави машинно с ширина на дъното 70 см, с вертикални откоси и пълно укрепване. Преди да се положи тръбата, дъното на изкопа се подравнява и се полага подложен пласт от 10 см пясък. След монтажа на тръбите, те се засипват в странично и отгоре с 20 см пясък. Обратното засипване до терена се прави с останалия материал от изкопа, на пластове с уплътняване на материала. Трасето на водопровода ще премине през имоти с идентификатор 36110.38.128, 36110.38.129, 36110.38.130, 36110.38.199, 36110.38.200, 36110.39.35, 36110.39.38, 36110.41.80, 36110.42.64 и 36110.42.81 по КК с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, което не е свързано с промяна НТП и/или предназначението им.

Имоти с идентификатор 36110.38.128, 36110.38.129, 36110.38.130, 36110.38.199, 36110.38.200, 36110.39.35, 36110.39.38, 36110.41.80, 36110.42.64 и 36110.42.81 по КК с. Капитан Андреево, общ. Свиленград не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони **BG0000212 „Сакар“** приета с Решение на МС №661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.



При проверка за допустимост по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, бе установено, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, при спазване на условието поставено в писмо на БД ИБР с Изх.№ПУ-01-395(1)/03.06.2020, а именно: да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така заявленото инвестиционно предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000212 „Сакар”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково

