



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-1043/30.07.2020г.

До
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
гр.Пловдив
ул. „Христо Г. Данов“ №37

До КЕЦ Момчилград, гр. Момчилград
ул. „Гюмюрджинска“ №3

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за : „Външно ел. захранване на обект: „Единадесет двуфамилни жилищни сгради и подпорни стени в ПИ №036019, гр. Момчилград, общ. Момчилград“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1043/27.07.2020г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Външно ел. захранване на обект: „Единадесет двуфамилни жилищни сгради и подпорни стени в ПИ №036019, гр. Момчилград, общ. Момчилград“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда външно ел. захранване на обект: „Единадесет двуфамилни жилищни сгради и подпорни стени в ПИ №036019, гр. Момчилград“. За целите на ИП ще бъде изградена кабелна линия 20 kV с приблизителна дължина на трасето 142 м, монтаж на нов бетонов комплексен трафопост /БКТП/ 20/0,4 kV със застроена площ 6,1 м2, две кабелни линии 0,4 kV с приблизителна дължина на трасето 138 м и 35 м, и 2 бр. електромерни табла. Кабелните линии се полагат в изкоп с дълбочина 0,8 м - 0,9 м и широчина 0,4 м в тротоарната част на улиците и в изкоп с дълбочина 1,1 м и широчина 0,6 м под уличните платна или терени, по които се движат транспортни средства. Изкопите се извършват ръчно или машинно. Не се предвижда използване на взрив.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).



Горепосоченото трасе, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - 33 ВГ 0001032 „Родопи Източни“ за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горечитираната защитена зона - 33 ВГ 0001032 „Родопи Източни“, за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за: „Външно ел. хранване на обект: „Единадесет двуфамилни жилищни сгради и подпорни стени в ПИ №036019, гр. Момчилград, общ. Момчилград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Любомир Дайновски
За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково
/съгласно Заповед № 14/04.07.2020г./

