

Представено от „КИРКОВО“ ООД уведомление за инвестиционно предложение „Инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод и газова инсталация за бояджийно и отопление на производствени помещения“ в поземлен имот с идентификатор 36926.3.1 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали

Днес, **07.07.2021** г. във връзка с представено от „КИРКОВО“ ООД уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-482/28.04.2021 г. и допълнителна информация с вх. № ОХВ-33/24.06.2021 г. за „Инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод и газова инсталация за бояджийно и отопление на производствени помещения“ в поземлен имот с идентификатор 36926.3.1 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение касае изграждане на пункт за авторемарке с бутилкова инсталация за компресиран природен газ, изпълнение на площадков подземен РЕ-НД и надземен стоманен газопровод, както и газорегулиращ пункт ГРП 1 и 200/4,0 bar, захранване на ГРП 2-1 и ГРП 2-2 4,0/0,10bar, захранващи газови уреди за отопление и технологични нужди на площадката на завод за хидравлични и пневматични изделия „Кирково“ ООД, разположен в поземлен имот с идентификатор 36926.3.1 с площ 25291 кв. м с НТП За машиностроителната и машинообработващата промишленост по КККР на с. Кирково. В газовото стопанство ще се доставя компресиран природен газ с помощта на полуремарке тип BS 20 P256-4096 с монтирани на него 256 бр. бутилки по 80л. всяка, разделени в пет секции. Работното налягане е 200 bar. То е оборудвано със спирателна и предпазна арматура, както и автоматичен предпазен клапан, изпускащ налягането в бутилковите батерии при повишаване на налягането в бутилковите батерии при повишаване на стените им над 100°C.

Газовото стопанство ще се използва за отопление на „Спомагателен цех“ – предвидени са 4 бр. газови инфрачервени излъчватели, „Механичен цех“ - предвидени са 10 бр. газови инфрачервени излъчватели, цех А - предвидени са 5бр. керамични излъчватели, „Монтажно“ – предвидени са 2 бр. газови инфрачервени излъчватели и за технологични нужди за бояджийното помещение (газов генератор за топъл въздух) и камера за изпичане на боядисани детайли (керамични инфрачервени излъчватели с обща мощност 400 kW).

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че ПИ с идентификатор № 36926.3.1 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково в който ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Близко разположена е - 33 BG 0001032 „Родопи

Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-267/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите /на отстояние около 3950 м/.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Копие на писмото е изпратено до Община Кирково

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 07.07.2021 г./