РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-790/1/22.07.2021г.

До

Ахмед
гр. Хасково

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изместване на КЛ 20kV и 2бр. КЛ НН от ПИ №77195.741.134 по КК на гр. Хасково“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-790/21.07.2021г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изместване на КЛ 20kV и 2бр. КЛ НН от ПИ №77195.741.134 по КК на гр. Хасково“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изместване на КЛ 20kV и 2бр. КЛ НН от ПИ №77195.741.134 по КК на гр. Хасково въз основа на сключен договор с „Електроразпределение Юг“ ЕАД КЕЦ Хасково и задание от тяхна страна за проектиране на изместването.

За изместване на кабелните линии се предвижда изграждане на нова тръбна кабелна мрежа попадаща в общински път, като трасето се изгражда под тротоара.
Идентификация на кабели:
К1 – кабел НН тип NAY2Y-J 4x185кв.мм. започващ от Табло НН на ТП2 и достига до кабелна шахта Ш1 и с кабелна муфа се свързва със съществуващия кабел.
К2 - кабел НН тип NAY2Y-J 4x185кв.мм. започващ от Табло НН на ТП2 и достига до кабелна шахта Ш3 и с кабелна муфа се свързва със съществуващия кабел захранващ КРШ-Д. Градина
К3 – кабел Ср.Н тип NA2XS(F)2Y 3x1x185кв.мм 12/20 kV свързващ ТП 2 със ТП8 изв. „Македонски“. Новия кабел се изтегля от килия СрН на ТП2 до кабелна шахта Ш1 и с кабелна муфа се свързва към съществуващия кабел.
Всеки кабел се полага в самостоятелна защитна тръба.
Изграждат се общо четири броя бетонни кабелни шахти с размери 1,2/0,9/1,0м с два капака. Шахти 1 и 4 са двойни.
По цялата дължина на трасето се полага заземителен поцинкован проводник Ф-10мм свързва към заземителната инсталация на ТП 2. Свързването към заземителния кол с поцинкована шина става със делима клема на болтова връзка. Оплетката на новия кабел 20kV се заземява към общ заземителен контур в ТП2.

Така заявеното инвестиционно предложение **не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).**

Горепосоченото трасе, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е **ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни"** опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена зона **ЗЗ BG0001031 „Родопи Средни",** за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура" 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното уведомление за инвестиционно предложение за „Изместване на КЛ 20kV и 2бр. КЛ НН от ПИ №77195.741.134 по КК на гр. Хасково" е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Тонка Атанасова
Директор на Регионална и[ ]кция по
околната среда и водите [ ]сково

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО