



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

Утвърдил:

**ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА**  
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите - Хасково

**ДОКЛАД**  
**за извършена комплексна проверка**  
**на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД**

На основание Заповед № 76 от 06.12.2021 г. на директора на РИОСВ - Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2021 г., на 07.12.2021 г. е извършена комплексна проверка по документи, както и теренен оглед за реализацията на инвестиционно предложение за “Въздушна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция)” – по Вариант I на трасе на електропровода с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, както и текущ контрол по изпълнението на условията и мерките в Решение по ОВОС № 1-1/2017 г. на МОСВ, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение

**I. Цел на проверката:**

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

**II. Проверени инсталации и дейности:**

„Въздушна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция)” – по Вариант I на трасе на електропровода.

**III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:**


Проверката е във връзка с поставени условия и мерки в Решение по ОВОС № 1-1/2017 г. на МОСВ и Заповед № 76 от 06.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Хасково за извършване на комплексна проверка. Проверката се извърши на място в землище на с. Прилепци, общ. Кърджали и землище с. Константиново и на гр. Симеоновград.

При проверката се констатира следното: Трасето на въздушната линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция) е изградено напълно на територията на Р България. Трасето е с дължина 122 км и включва 427 броя стълбове. От 27.10.2021 г. до 30.10.2021 г. са извършени 72 часовите проби. Предстои въвеждане в експлоатация на въздушната линия.

След приключване на строителните работи площите, предоставени за временно ползване и терените за временни пътища и площадки са рекултивирани.



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5  
тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 14  
e-mail: [director@riosv-hs.org](mailto:director@riosv-hs.org)  
[www.haskovo.riosv.com](http://www.haskovo.riosv.com)



Бяха проверени следните условия:

По време на строителство:

- по условие №7 съоръженията за поставени за предпазване на птиците от кацане върху стълбовете са от тип който не води до нараняване или смърт на птиците.

И следните мерки:

- Мярка №5 от Решение по ОВОС №1-1/2017 на МОСВ е изпълнена стълбовете са разположени на повече от 30м от бреговете на р. Марица.

- Мярка №6 е изпълнена – не е допуснато навлизане и престой на тежка строителна техника и хора в речните тераси на 33 BG 0000578 Река Марица и BG0001034 Остър камък.

- Мерки №10-12 са изпълнени границите на ПЗ Находище на родопски силивряк са маркирани, не са допускани работници в ПЗ, спазени са режимите в ПЗ, като не са допускани сечи и повреждане на дървесна растителност в ПЗ, разполагането на проводниците е изпълнено над короните на дърветата в ПЗ.

- Мярка №14 е изпълнена – инсталирани са през 10 по дължината на мълнезащитно въже, въртящи се пластини, сфери или спирали (дивертори) от фосфоресциращ материал в посочените отсечки.

- Мярка №16 е изпълнена – оставени са биотопни дървета в горски територии по периферията на сервитутните зони, за опазване на различни групи животни, както и не е допусната сеч извън маркираните насаждения.

- Мярка №21 е изпълнена – след приключване на строителните работи около площадките на стълбовете са възстановени нарушените терени чрез използване на отнетите земни маси.

#### **IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:**

Няма

#### **V. Съответствие, последващ контрол:**

По време на извършената проверка на обекта **не са констатирани** нарушения касаещи екологичното законодателство.