



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 17 ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т.1 и т.3 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Кърджали

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „АГРС, ГИС, преносен и разпределителен газопровод за газоснабдяване на цинков завод, гр. Кърджали в ПИ с идентификатор 40909.23.92“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД, ЕИК 202151095

Адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ №40, ет.2


**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

С Решение по ОВОС № ХА-2-4/2019г. на Директора на РИОСВ - Хасково е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов Пържилен цех, нова система за производство на сярна киселина и нов Електролизен цех с нов подобект Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, гр. Кърджали.

Целта на новото инвестиционно предложение е газоснабдяване на Цинков завод в гр. Кърджали чрез изграждане на Автоматична газорегулираща станция (АГРС), газопровод между газопреносен газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ на Преносния оператор и АГРС и разпределителен газопровод от АГРС до Завода.

АГРС е предназначена за понижаване на входното налягане от 7,5МРа до 1,0МРа. Сградата на АГРС ще се изгради върху площ от 100м<sup>2</sup> в имот 65975.2.274 землище на с. Седловина, собственост на възложителя. Съоръженията в АГРС са както следва:

- Газоизмервателен пункт (ГИП) на входа на АГРС с конфигурация, отговаряща на техническите изисквания и съгласувана с Преносния оператор;
- АГРС с две линии работна/ резервна, всяка от които включва следното оборудване: кран за газ на вход и изход, филтър за газ, подгревател – воден, вентил предпазно отсекателен, пилотно управляем регулатор с вграден монитор и предпазен клапан.
- Подгревателен модул за захранване с гореща вода на подгревателите на газ, състоящ се от два стенни газови високоефективни кондензационни котела, всеки от които с мощност 50kW.



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5

Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 14

e-mail: [director@riosv-hs.org](mailto:director@riosv-hs.org)

[www.haskovo.riosv.com](http://www.haskovo.riosv.com)



По време на строителството ще се използва електричество от преносим източник.

Електрозахранването на АГРС ще се реализира от мощностите на Завода по подземен електропровод, с трасе, успоредно на разпределителния газопровод.

Предвижда се изграждане на газопровод между газопреносен газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ на Преносния оператор и АГРС с дължина около 102м, работно налягане на газопровода 7,5МРа с подземно положени стоманени безшевни тръби Ø 60,3×4,0.

От АГРС до Завода се предвижда изграждане на разпределителен газопровод с работно налягане 1,0МРа и дължина около 1901м. Газопроводът ще бъде изграден подземно от тръби PE-HD Ø 160×14,6 и надземно от стоманени безшевни тръби Ø 140×4,5.

На територията на завода ще се монтира Газорегулаторен пункт (ГРП) за понижаване на налягането от 1,0МРа до 0,5МРа. В ГРП ще се монтират две линии работна/резервна, всяка от които включва следното оборудване: кран за газ на вход и изход, филтър за газ, пилотно управляем регулатор с вграден отсекател и предпазен клапан. ГРП ще бъде монтиран в метален шкаф.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1, като това изменение самостоятелно попада в обхвата на т. 3 буква „б“ от Приложение 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл.93, ал.1, т.1 и т.3 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 65975.2.274 по КК на с. Седловина, в който се предвижда изграждане на АГРС, части от преносен газопровод разпределителен газопровод, електропровод и водопровод, имоти с идентификатор 65975.2.176, 40909.23.114, 40909.23.23, 40909.23.92, 65975.2.114, през които ще преминават трасето на подземен електропровод, водопровод и трасето на разпределителния газопровод **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, като незначителна част от имот с идентификатор 65975.2.176 (НТП път) попада в обхвата на защитена ВГ0001032 „Родопи Източни“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. Най-близко до останалите имоти са разположени защитени зони ВГ0001032 „Родопи Източни“ и ВГ0002013 „Студен кладенец“, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра,

**почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Целта на инвестиционното предложение е изграждане на АГРС, ГИС, преносен и разпределителен газопровод за газоснабдяване на цинков завод, гр. Кърджали.

2. АГРС е предназначена за понижаване на входното налягане от 7,5МРа до 1,0МРа. Сградата на АГРС ще се изгради върху площ от 100м<sup>2</sup> в имот 65975.2.274 землище на с. Седловина. Електрозахранването на АГРС ще се реализира от мощностите на Завода по подземен електропровод, с трасе, успоредно на разпределителния газопровод.

3. АГРС ще бъде захранен с вода за противопожарни нужди от помпена станция, разположена в поземлен имот 65975.2.114 и стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Кърджали. За целта ще бъде сключен договор с ВиК и изграден захранващ водопровод от Помпената станция до АГРС с дебит 10л/сек.

4. Подземните газопроводи, електропроводът и водопроводът ще се полагат по открит способ с изкоп, в траншея на дълбочина най-малко 0,80м над горната образуваща на газопровода. Изкопаните земни маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологиите на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва неорганична земна маса, а повърхностният пласт ще се засипе с хумус.

5. Газопроводът между газопреносен газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ на Преносния оператор и АГРС ще бъде с дължина около 102м, работно налягане на газопровода 7,5МРа с подземно положени стоманени безшевни тръби Ø 60,3×4,0.

6. От АГРС до Завода се предвижда изграждане на разпределителен газопровод с работно налягане 1,0МРа и дължина около 1901м. Газопроводът ще бъде изграден подземно от тръби PE-HD Ø 160×14,6 и надземно от стоманени безшевни тръби Ø 140×4,5.

7. Изграждането и експлоатацията на газопровода не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и прокарването на нови пътни връзки.

8. По време на строителството ще се използват минимално количество инертни материали (пясък, чакъл), водни и енергийни ресурси (електроенергия, горива и вода). По време на експлоатацията не се използват допълнителни природни ресурси.

9. Отпадъците, образувани при реализацията на обекта ще бъдат третираны при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Предвид, че незначителна част от имот с идентификатор 65975.2.176 попада в обхвата на защитена зона и същия имот е с НТII път, както и че останалите имоти предмет на инвестиционното предложение не попадат в обхвата на защитени зони, реализацията му няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположените защитени зони, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоните в сравнение с настоящия момент.

2. Предвид местоположението на имотите, реализацията на инвестиционното предложение не предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположените зони, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

3. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположените защитени зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. №10-11-1/09.03.2021г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

2. Реализацията на инвестиционното предложение ще осигури използването на екологично гориво – природен газ за производствените нужди на Цинков завод, гр. Кърджали, като това ще подобри качеството на атмосферния въздух в района.

3. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

**IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кметовете на Община Кърджали и село Седловина по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кметовете на Община Кърджали и село Седловина за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо изх. № 32-00-59-1/19.03.2021г. кмета на Община Кърджали уведомява РИОСВ - Хасково, че от 05.03.2021г. до 18.03.2021г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 на интернет страницата на общината, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо изх. № 46/26.03.2021г. кмета на село Седловина уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 на табло в сградата на кметството от 08.03.2021г. до 22.03.2021г., като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
Директор на Регионална инспекция  
околната среда и водите – Хасково

Дата: 29.03.2021 г.