

Представено от община Черноочене уведомление за инвестиционно предложение за Разширение на съществуващ напорен резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди на с. Черноочене, общ. Черноочене чрез изграждане на допълнителен резервоар, разположен на площадката на съществуващия резервоар

Днес, **28.06.2021г.**, във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 581/03.06.2021г. и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., изм. и доп. ДВ, бр.67 от 23 Август 2019г.)*, РИОСВ Хасково информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС:

С инвестиционното предложение се предвижда разширение на съществуващ напорен резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди на с. Черноочене, общ. Черноочене. Новопроектирания напорен резервоар ще бъде разположен на площадката на съществуващия резервоар, на разстояние 1м в северна посока. Проектиран е с правоъгълна форма. Ще се състои от арматурна (суха) камера и от две водни камери. Във всяка камера има изградени по една циркулационна/преградна стена за предпазване на водата от застояване. Резервоарът ще се изпълни от стоманобетон. Предвижда се всички бетонови повърхности да се измажат с гладка циментова мазилка на два пласта в състав 1:1 и дебелина 1.5см. и 0.5см. Под фундаментната плоча ще се положат два пласта хидроизолация 8Б8, а стените и покривните плочи ще се обработят с мазана хидроизолация на битумна основа. Резервоарът е проектиран така, че да се предотврати навлизането на външни води и на други замърсители през стените, покрива, отворите, входовете или през тръбопроводите. Над покривната плоча на водните камери ще се изпълни земен насип с дебелина 0,70м., за предпазване на водата и носещите елементи от температурните промени. За осигуряване на нормална експлоатация резервоарът ще бъде снабден с вливна, водовземна (хранителна) и преливно - изпразнителна тръбни системи. В него се влиза през външна метална врата с размери 0,95/1.85м. и вътрешни отвори - по един за всяка водна камера и размери 1.55/1.35м. Вентилацията в резервоара, която служи и за поддържане на постоянно въздушно налягане, независимо от промените на водното ниво ще се осъществява посредством отвори в покривната плоча и вентилационни комини (отдушници) с диаметър 150 мм и височина 1м. над земната повърхност. Фасадите на резервоара, които остават над терена ще се изпълнят със светлосива минерална мазилка върху циментова шпакловка и стъклофибърна мрежа. Върху покривната плоча на кота +2.30 ще се изгради борд от бетонови тухли с шапка от поцинкована ламарина. Плоския покрив ще се хидроизолира с два пласта хидроизолация, горния от които е с посипка. За отводняване на плоския покрив се предвиждат 2 броя барбакани, които ще отвеждат събралата се дъждовна вода свободно по терена.

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-594(1)/28.06.2021г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към Закона за водите, при спазване на условията, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „з“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 87103.2.229 в земл. на с. Ябълчени, общ. Черноочене, обл. Кърджали, в който се предвижда разширение на съществуващия напорен резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди на с. Черноочене, общ. Черноочене чрез изграждане на

допълнителен резервоар, разположен на площадката на съществуващия резервоар **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота е разположена защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“**, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и **подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона** по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до Община Черноочене, кметство село Ябълчени и БД ИБР Пловдив.

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 28.06.2021г./