РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-638(1)/25.06.2021г.

До
"Електроразпределение Юг" ЕАД
КЕЦ Кърджали
ул. „Генерал Владимир Стойчев" 4
гр. Кърджали

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб №6 изв."Промишлени води" в ПИ40909.27.455 до нов БКТП в имот №40909.15.55, местност "Юрен", земл. на гр.Кърджали за присъединяване на обект - "Млекопреработвателно предприятие, ограда и подпорни стени" в ПИ 40909.15.55 по КККР на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали"

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-638/17.06.2021г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб №6 изв."Промишлени води" в ПИ40909.27.455 до нов БКТП в имот №40909.15.55, местност "Юрен", земл. на гр.Кърджали за присъединяване на обект - "Млекопреработвателно предприятие, ограда и подпорни стени" в ПИ 40909.15.55 по КККР на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали" **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда нова кабелна линия средно напрежение. Кабелната линия ще започне от съществуващ стълб №6 изв."Промишлени води". На стълб № 6 ще се изпълни въздушно-кабелен преход от който КЛ ще продължи подземно. Кабелната линия започва от стълб №6, пресича път III-865, чрез хоризонтален сондаж, продължава през имот 40909.15.31 и достига до имот ПИ40909.27.455, където ще се разположи БКТП, по друг проект. Кабелната линия средно напрежение ще се изпълни с кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185 RM/25n. Кабела ще се положи в изкоп 1.1/0.6м върху подложка с дебелина 0.1 м от пясък. Върху кабела се насипва пясък с дебелина 0.15м и пресята пръст с дебелина 0.2м, която се трамбова, а след това по цялото трасе ще се положи стоманен кръгъл горещо поцинкован профил Ф10, като в двата си края ще се свърже към заземителен контур с токови клеми. След това изкопа се зарива на пластове чрез трамбоване, като на 0.15м от поцинкованото желязо се поставя сигнална лента с надпис за предпазване на кабела.

Така заявеното инвестиционно предложение **не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не**

подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

ПИ с идентификатори 40909.15.31 и 40909.15.55 по КККР на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както **и** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са **BG0001032 „Родопи Източни"** за опазване на природните местообитанията, обявена със Заповед № РД - 267/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона **BG 0002013 „Студен Кладенец"** за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД -766/18.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горе цитираните защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни"** за опазване на природните местообитанията и **BG 0002013 „Студен Кладенец"** за опазване на дивите птици.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб №6 изв."Промишлени води" в ПИ40909.27.455 до нов БКТП в имот №40909.15.55, местност "Юрен", земл. на гр.Кърджали за присъединяване на обект - "Млекопреработвателно предприятие, ограда и подпорни стени" в ПИ 40909.15.55 по КККР на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали" и е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Тонка Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково