РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ ПД-66/22.01.2021г.

До
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
гр.Пловдив
ул. „Христо Г. Данов“ №37

До КЕЦ Момчилград, гр. Момчилград

ул. „Гюмюрджинска“ №3

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване на обект в ПИ 22928.14.1154 по КККР на с. Домище, общ. Кирково“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-66/21.01.2021 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване на обект в ПИ 22928.14.1154 по КККР на с. Домище, общ. Кирково“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация с уведомление с вх. №ПД-66/18.01.2021г. става ясно, че се предвижда външно ел. захранване на обект в ПИ 22928.14.1154 по КККР на с. Домище. Целта на ИП е изграждане на подземна кабелна линия 0,4kV с обща дължина на трасето 186м и монтаж на 1 брой електромерно табло на имотната граница на ПИ 22928.14.1154 по КККР на с. Домище. Кабелът се полага в изкоп с дълбочина 0,8м и широчина 0,4м в тротоарната част на улиците и в изкоп с дълбочина 1,1м и широчина 0,6м под уличните платна или терени, по които се движат транспортни средства. Изкопите се извършват ръчно или машинно, без използването на взрив.
Трасето на новата кабелна линия ще засегне следните имоти: ПИ 36926.2.42 с. Кирково; ПИ 36926.2.27 с. Кирково; ПИ 36926.2.20 с. Кирково и ПИ 36926.2.21 с. Кирково.

Така заявеното инвестиционно предложение **не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) **и не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Горепосоченото трасе, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Близко разположена е - **33 BG 0001032 „Родопи Източни"** за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията **му няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена зона - **33 BG 0001032 „Родопи Източни",** за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура" 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за: „Външно ел. захранване на обект в ПИ 22928.14.1154 по КККР на с. Домище, общ. Кирково" е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените.

инж. Тонка Атанасова
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково