РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-939/1/09.09.2021г.

„А1 България“ ЕАД
гр. София
ул.Кукуш 1

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на оптичноотклонение на „А1 България ЕАД“ на територията на гр.Хасково от Технически център на ул. "Кавала" до съществуващо трасе на ул. "Средна гора" и ул. "Георги Кирков"1“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-939/07.09.2021г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на оптично отклонение на „А1 България ЕАД“ на територията на гр.Хасково от Технически център на ул. "Кавала" до съществуващо трасе на ул. "Средна гора" и ул. "Георги Кирков"1"**попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Проектът предвижда изграждане на отклонение на А1 България ЕАД на територията на гр. Хасково. Предвижда се полагането на 2бр. HDPE тръби Ф40 в новопроектирано трасе в свободен изкоп. Точното местоположение на трасето е съобразено със същ. кадастрална карта и регулация на община Хасково и е показана на приложените чертежи.
Предвижда се изтеглянето на оптични кабели с капацитет 144FO, 24 FO, 12 FO, 6 FO.
Общо трасе в нов свободен изкоп – 641.75 м.
II. Технически изисквания при изграждане на оптичната кабелна линия

1.Технически изисквания
2.Изкопни работи
В проекта е предвиден основния изкоп регулация за полагане на защитната HDPE тръба да е с размери 0,8/0,4м., на местата на пресичане на улици 1,3/0,4м. В участъците където не може да се достигне проектната дълбочина земното покритие се предвижда да бъде не по-малко от 0,5 m. В местата на пресичане на улици се предвижда да бъде изпълнено с хоризонтален сондаж или в случай на техническа невъзможност чрез прокопаване. В случай, че категорията на почвата е по-висока от III или при други обективни причини не може да се постигне проектната дълбочина се допуска той да бъде по- плитък, като земното покритие не трябва да бъде по – малко от 0.5 м. В тези случаи допълнително по време на строителството ще бъдат предписани мерки за защита на оптичния кабел (стоманени тръби, РЕ – тръби, бетонов кожух).

Изкопните работи при пресичане и опасни сближения на подземни инженерни съоръжения ще се извършват ръчно, като предварително, след съгласуване на проекта със собствениците, се установява точното им разположение и при спазване на изискванията на Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места и Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.
При нарушаване на тротоарни настилки и зелени площи се предвижда тяхното възстановяване.
По време на строителството ще се използва ограничено количество пясък за засипване на кабела. По време на експлоатацията няма необходимост от природни ресурси.. При експлоатацията не е необходимо да се използва вода.

Така заявеното инвестиционно предложение **не може да бъде отнесено** към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) **и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на** въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Горепосоченото трасе, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е **ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни"** опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена зона **ЗЗ BG0001031 „Родопи Средни",** за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура" 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на оптично отклонение на „А1 България ЕАД" на територията на гр.Хасково от Технически център на ул. "Кавала" до съществуващо трасе на ул. "Средна гора" и ул. "Георги Кирков"1" е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Тонка Атанасова
Директор на Регионална инспекция
околната среда и водите – Хас