РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-22/1/10.01.2022г.

До
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
гр.Пловдив
ул. „Христо Г. Данов“ №37

До КЕЦ Свиленград, гр. Свиленград, ул. „Трети март“32 А

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Кабелна линия СН 20kV от ЖБ стълб 63А на изв.Кулата в ПИ 65677.558.161 до КРУ в БКТП ситуиран в ПИ с идентификатор 65677.297.814 по КК на гр.Свиленград м.Деветте чуки“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-22/06.01.2022г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Кабелна линия СН 20kV от ЖБ стълб 63А на изв.Кулата в ПИ 65677.558.161 до КРУ в БКТП ситуиран в ПИ с идентификатор 65677.297.814 по КК на гр.Свиленград м.Деветте чуки“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Трасето на кабелната линия започва от нов стълб вграден в участък между стълб 63 и стълб 64 на ВЛ СН изв.Кулата в ПИ с идентификатор 65677.558.161 по КК на гр.Свиленград. Трасето на кабелната линия започва от нов ЖБ стълб №63А - вграден в участък между стълб 63 и стълб 64 на ВЛ СН изв.Кулата в ПИ с идентификатор 65677.558.161 по КК на гр.Свиленград, и се насочва в посока север по земеделски път ПИ 65677.558.161 по КК на гр.Свиленград, ПИ 65677.558.543 пресича път ПИ 65677.72.535 , ПИ 65677.0.159 и ПИ 65677.297.809 продължава през ПИ 65677.297.813 до достигане на КРУ в БКТП ситуиран в ПИ с идентификатор 65677.297.814 по КК на гр.Свиленград м. Деветте чуки.
Трасето на новият кабел СН 020kV минава през имоти публично общинска собственост / земеделски пътища/ по плана на гр.Свиленград. Трасето на кабела 20kV е с дължина 462м и се полага подземно в изкоп 1,1м/0,6м и безизкопно за път. В близост до пресичания и сближавания с други комуникационни съоръжения по протежение на трасето, изкопните дейности ще се извършат ръчно, а в останалата част механизирано без използване на взрив.
За инвестиционното предложение има издадени съгласувателни писма с БТК АД и ВиК гр.Хасково.

гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14, ет.5
тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 28
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com

Така заявеното инвестиционно предложение **не може да бъде** отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) **и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).**

Горепосоченото трасе, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **ЗЗ BG0000578 „Река Марица**" за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена зона **ЗЗ BG0000578 „Река Марица"** за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура" 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за: „Кабелна линия СН 20kV от ЖБ стълб 63А на изв.Кулата в ПИ 65677.558.161 до КРУ в БКТП ситуиран в ПИ с идентификатор 65677.297.814 по КК на гр.Свиленград м.Деветте чуки" е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Наталия Пачеманова
Директор на Регионална ин[illegible]я по
околната среда и водит[illegible]ково