РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-1169(1)/20.10.2021г.

До
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
КЕЦ Хасково
ул. „Христо Г.Данов” №37
гр. Пловдив

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда на три етажа“ в ПИ 77195.703.207 по КККР на гр.Хасково, общ.Хасково, обл. Хасково

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-1169/15.10.2021г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда на три етажа“ в ПИ 77195.703.207 по КККР на гр.Хасково, общ.Хасково, обл. Хасково **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда на три етажа в ПИ 77195.703.207 по КККР на гр.Хасково. От съществуващ кабелен разпределителен шкаф в ПИ 77195.703.599 по КККР на гр.Хасково, приет с РП №ДК-07-Х-32/17.06.2019г., южно от съществуващ стоманобетонен стълб №8, извод 2 от БКТП №470 „Лозарска“, въведен в експлоатация с РП №ДК-07-Х-79/14.08.2020г. – етап II по съгласувано трасе 103,2м се полага нов кабел 1kV за захранване на ново електромерно табло. Новият кабел НН тип NAY2Y-J 4x95SM ще се полага със сондаж под уличното платно на ул.“Полк.В.Вълков“ на дълбочина 1,20м с ПВЦ тръба ф160мм в посока юг, продължава в свободен изкоп 0,8м/0,4м по ул.“Бряст“, ж.р.“Кенана“ гр.Хасково в паралел със съществуващ водопровод Ет 80, h-1,40м и пресича към мястото на монтаж на електромерното табло в ПВЦ тръба ф160мм в бетонов кожух в ново кабелно трасе 20,3м. Новото електромерно табло тип ТЕПО /Б+/ е предназначено за обект: „Еднофамилна жилищна сграда на три етажа“ с 2бр. бъдещи монофазен и трифазен потребители в ПИ 77195.703.207 със заявена мощност 33,28kW, съгласно договор за присъединяване №4452368/05.04.2021г. с „ЕР Юг“ ЕАД.

Така заявеното инвестиционно предложение **не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

ПИ 77195.703.207 по КККР на гр. Хасково, общ.Хасково, обл. Хасково, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както **и** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона е **BG0001031 „Родопи Средни"** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горе цитираната защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни"**, за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата Натура 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда на три етажа" в ПИ 77195.703.207 по КККР на гр.Хасково, общ.Хасково, обл. Хасково е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените.

инж. Тонка Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Хасково