РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-1051/1/30.09.2021г.

До
„Върбица Милк“ ЕООД
гр.Момчилград
ул.“Маказа“ 33

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Фотоволтаична централа за собствено потребление до 30kw, в ПИ 67882.3.48, с. Соколино, общ. Момчилград“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1051/24.09.2021г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Фотоволтаична централа за собствено потребление до 30kw, в ПИ 67882.3.48, с. Соколино, общ. Момчилград“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление до 30kw, в ПИ 67882.3.48, с. Соколино, общ. Момчилград. Производството на електроенергия се предвижда да е от ВЕИ, т.е. чрез соларни панели, монтирани на покривите на две сгради, които попадат в ПИ 67882.3.48, представляващ „Стопански двор“. Първата сграда е с идентификатор 67882.3.48.6, представлява селскостопанска сграда, а втората е с идентификатор 67882.3.48.7 и представлява административно-битова сграда. Необходимата покривна площ за разполагане на соларните панели е около 150кв.м.
Върбица милк ЕООД е фирма, която се занимава с млечно говедовъдство.
Произведената от фотоволтаичната инсталация електрическа енергия ще се подава директно към ГРТ на обекта, от където ще се разпредели към всички консуматори. В ГРТ се монтират токови трансформатори свързвани към смарт метър, който измерва електрическата енергия и комуникира с инверторите. От всеки инвертор до табло АС ще се полага кабел СВТ 5х6кв.мм. в земен изкоп в защитна HDPE тръба Ф-50мм.
Централата ще се изгради от общо 67 панела с единична пикова мощност 445Wp на съществуващите метални покриви на двете сгради с идентификатор 67882.3.48.6 и идентификатор 67882.3.48.7 с наклон на юг. За свързването на панелите помежду си и към инвертора се полага соларен кабел PVF1, 1х4 кв.мм положен по метална конструкция, в метална гофрирана тръба с PVC изолация.
На фасадата на метална конструкция ще се монтират два трифазни мрежови инвертора с

единична мощност 15kW/400V изходяща мощност, които ще се заземяват към общата заземителна инсталация в обекта.
Ще се монтират две метални табла за монтаж на стена с IP45 пригодено за заключване в табло DC.
Таблата ще се изпълняват съгласно приложената еднолинейна схема като всички кабели влизат и излизат от долу на таблото през щуцери. Монтира са защита от пренапрежение свързана с проводник ПВА 1х16 към обща заземителна инсталация.
На заземяване подлежат всички метални нетоководещи части от фотоволтаичната централа. Всички те се заземяват към общ заземител.
Не е необходимо да се изгражда нова техническа инфраструктура. Обектът в момента е в експлоатация.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС). За изграждането на фотоволтаичната система не се изискват изготвяне или изменение на устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията.

Предвид гореизложеното не намираме основания да бъдат провеждани процедури по реда на Глава шеста от ЗООС.

ПИ 67882.3.48, с. Соколино, общ. Момчилград, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни”,** за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-267/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена зона **ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни”,** за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Фотоволтаична централа за собствено потребление до 30kw, в ПИ 67882.3.48, с. Соколино, общ. Момчилград е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Тонка Атанасова
Директор на Регионална инспекция
околната среда и водите – Хасково