РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-1358/1/08.12.2021г.

До
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
гр.Пловдив
ул. „Христо Г. Данов“ №37

До КЕЦ Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа“ 1б

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на РУ 20/0,4kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на „Жилищни сгради за жители,принадлежащи към уязвими етнически малцинства– 3бр. в УПИ V, кв.645 по плана на гр.Хасково”

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1358/06.12.2021г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Изграждане на РУ 20/0,4kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на „Жилищни сгради за жители,принадлежащи към уязвими етнически малцинства– 3бр. в УПИ V, кв.645 по плана на гр.Хасково” **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционно предложение е ново.
Обектът по ново присъединяване включва ел.захранване на 3бр. жилищни сгради, принадлежащи към уязвими етнически малцинства в регулация с 51бр. бъдещи клиенти с обща заявена мощност 492kW.
На етап 1 е въведен в експлоатация Бл.48 / една от 4бр. жилищни сгради / , с ДП 4217353/20.08.2015г. присъединена към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг ЕАД, КЕЦ Хасково с УВЕС за ел.съоръженията 39/27.04.2016г.
КЕЦ Хасково предлага изграждане на нов БКТП 20/0,4kV с 1бр. ТМ 630kVA в имот 77195.709.33, ж.к.""Орфей"", кв.645, общинска частна собственост. Съществуващите съоръжения не могат да поемат новата мощносЗа електроснабдяване на „Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства“ в УПИ V, кв.645 по плана на гр.Хасково - Подобект: Блок 45, Подобект: Блок 46, Подобект: Блок 47 съгл.РС №169/02.06.2006г. и заповед за допълване №208 от 28.06.2019г., в съответствие с изпълнение на договор за присъединяване №4453504 от 23.09.2021г. между ЕР Юг ЕАД и Община Хасково е необходимо да се изгради нова РУ 20/0,4kV на съгласувано място в северната част на ПИ 77195.709.33 с елементи на техническата инфраструктура – кабели 1kV и 20kV.
Съществуващата кабелна линия средно напрежение 20kV извод „Орфей“ от п/ст „Хасково“ преминава северно от ПИ 77195.709.33 в ПИ 77195.709.32 по КК на гр. Хасково между ТП 200 и ТП 216, собственост на „ЕР ЮГ“ ЕАД се разкъсва с кабелни муфи 20kV. От мястото на разкъсване се полагат нови кабелни линии средно напрежение до нова РУ 20/0,4kV, съгласно приложена схема.
Новата РУ 20/0,4kV в северната част на ПИ 77195.709.33. РУ е типово промишлено изделие, разработено и произведено от „Павел и синове електрик” ООД по части електро, архитектурна, конструктивна и пожарна безопасност. За съоръжението има издадено РС №363/30.09.2021г. от Главен архитект на

гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14, ет.5
тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 28
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com
SOCOTEC ISO 9001 UKAS 0063

Община Хасково, в сила от 20.10.2021г. Предвиден е монтаж на трансформатор тип ТМ 21/0,42 – 630kVA за покриване нуждите на обекта и резерв за бъдещо развитие.
Присъединяването на Блок 45, Блок 46 и Блок 47 ще се реализира от табло ниско напрежение на новата разпределителна уредба с кабели НН до нови електромерни табла.
Новите ел.табла за всеки един подобект ще се монтират от северната им страна до входовете.
За измерване на консумираната ел.енергия на изводите НН до РУ ще се монтира електромерно табло баланс.
Кабелните линии СН и НН ще се положат в свободен изкоп в нови кабелни трасета. При при пресичането на уличното платно към РУ кабелите 20kV ще се изтеглят в 2бр. ПВЦ тръби в бетонов кожух, а при пресичане на подхода към имота от северната част, кабелът 1kV ще се изтегли в 1бр. ПВЦ тръби в бетонов кожух.

Така заявеното инвестиционно предложение **не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Горепосоченото трасе, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни"** за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията **му няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена зона - **ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни"**, за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура" 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за: „Изграждане на РУ 20/0,4kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на „Жилищни сгради за жители,принадлежащи към уязвими етнически малцинства– 3бр. в УПИ V, кв.645 по плана на гр.Хасково" е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.

инж. Наталия Пачеманова
Директор на Регионална инспе
околната среда и водите – Х

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО