РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-876/24.07.2018г.

До
Електроразпределение Юг ЕАД
КЕЦ Хасково
ул. Добруджа №1б
гр.Хасково

ОТНОСНО: *Изграждане на МТТ 20/0,4 kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители в м. „Казан топра", гр.Хасково.*

Във връзка с уведомления с Вх.№ ПД-876/20.07.2018г. на РИОСВ- Хасково за изграждане на МТТ 20/0,4 kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители в м. „Казан топра", на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС,* обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждане на МТТ 20/0,4 kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители в м. „Казан топра" попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС.*

Инвестиционното предложение се отнася за присъединяване на нов абонат на ел. енергия в ПИ 77195.184.59 по КК на град Хасково и бъдещи потребители в местност „Казан топра". Новото МТТ №512 „Кискинов" е ситуирано в ПИ 77195.184.42. Кабелния „вход" на новото стандартизирано МТТ на страна СН се предвижда с подвеждане на нова кабелна линия тип 3NA2XS(F)2Y – 1x95 RM/25 16kV през покрива на конструкцията от нов РОММ, монтиран на СРС 8/2, извод „Хисаря" от п/ст „Хасково". От ТНН на МТТ №512 се полага кабелна линия 1kV до нов КРШ. Кабелния разпределителен шкаф тип F4 се монтира пред североизточната имотна граница на ПИ 77195.184.59. Захранващите кабелни линии се полагат свободно в изкоп 0,8/0,4м. Трасето на КНН е ново с дължина 162,2м и засяга имоти общинска собственост с №№ 77195.184.42 и 77195.184.33. Изкопните дейности ще се извършат ръчно и механизирано без използване на взрив.

Имотите предмет на инвестиционното предложение **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни"** приета с Решение на МС №661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на предвидените дейности, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни".**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа" № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg
Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс: (+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) 60 16 24

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на [illegible] на инспекция по околната сре[illegible]одите- Хасково